

Nr.	Materiālu, darbu nosaukums	Izmērs	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Ražotājs	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	
1. STĀVS							
S11, S21 - Radiatoru apkure							
1	Radiatora taisnā dubultloka H-veida noslēgarmatūra	DN15	RLV-KS 1/2"	gab.	4	Danfoss	
2	Digitālā termostata galva		Living connect	gab.	4	Danfoss	
3	Tērauda paneļu radiatoru ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu termostata vārstu	500(h)x1600	C22-500-1600	gab.	4	Purmo	
4	Lodveida noslēgventilis ar īso rokturi	DN15	1/2"	gab.	4	Heimeier	
5	Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi	DN15	1/2"	gab.	1	Heimeier	
6	Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi	DN20	3/4"	gab.	1	Heimeier	
7	Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi, metināms	DN20	3/4"	gab.	1	Naval	Siltummezglā
8	Balansēšanas ventilis, $G=69$ l/h	DN15	STAD-14/15	gab.	1	IMI Hydronic	
9	Balansēšanas ventilis, $G=290$ l/h	DN20	STAD-20	gab.	1	IMI Hydronic	
10	Balansēšanas ventilis, $G=359$ l/h	DN20	STAD-20	gab.	1	IMI Hydronic	Siltummezglā
11	Automātiskais atgaisotājs	DN15	Zeparo ZUT, 1/2"	gab.	2	IMI Hydronic	Siltummezglā
12	Termometrs, bimetalisks, uzliekams, 0-120 °C	63 mm		gab.	1	Afriso	Siltummezglā
13	Manometrs, D=100 mm, 0-6 bar, vertikāls	DN15	1/2"	gab.	1	Afriso	Siltummezglā
14	Manometra ventilis	DN15	1/2"	gab.	1	Afriso	Siltummezglā
15	Smalkais filtrs, misiņa	DN20	3/4"	gab.	1	Remer	Siltummezglā
16	Presējamā cinkota tērauda caurule, $s=1,2$ mm	DN15	Prestabo 1103, 1/2"	m	38	Viega	
17	Presējamā cinkota tērauda caurule, $s=1,5$ mm	DN20	Prestabo 1103, 3/4"	m	55	Viega	
18	Presējamo tērauda cauruļu fasondaļas			kompl.	1	Viega	
19	Cauruļvadu stiprinājumi			kompl.	1	Mefa	
20	Apkures kolektoru pārbūves darbi esošajā siltummezglā un materiāli			kompl.	1		Siltummezglā
21	Pieslēgšanās apkures kolektoriem esošajā siltummezglā	DN20		kompl.	1		Siltummezglā
22	Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaula, $b=20$ mm	DN15	Hvac Section AluCoat T	m	10	Paroc	
23	Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaula, $b=20$ mm	DN20	Hvac Section AluCoat T	m	42	Paroc	
24	Izolācijas palīgmateriāli			kompl.	1		
25	Montāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
26	Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude			kompl.	1		
27	Izpilddokumentācijas un aktu sagatavošana			kompl.	1		
28	Sistēmas marķēšanas materiāli un marķēšana			kompl.	1		
29	Esošā tērauda paneļu radiatora demontāža	500(h)x1200	C22-500-1200	kompl.	1		
30	Tērauda cauruļu demontāža telpā Nr. 101	DN15; DN32	1/2"; 1 1/4"	kompl.	1		
31	Jauno tērauda cauruļu montāža, izolācijas uzstādīšana	DN32	1 1/4"	m	20		

Nr.	Materialu, darbu nosaukums	Izmērs	Tips, marka	Mērv.	Skaitis	Ražotājs	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	
32	Radiatoru noslēgarmatūras demontāža			kompl.	3		Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 7 un 9
33	Demontāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
34	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-G 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	2	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 7 un 9
2. STĀVS							
S11, S21 - Radiatoru apkure							
35	Radiatoru noslēgarmatūras demontāža			kompl.	2		Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 14 un Nr. 15
36	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-G 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	1	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpa Nr. 15
37	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts divcauruļu sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-N 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	1	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpa Nr. 14
38	Demontāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
3. STĀVS							
S11, S21 - Radiatoru apkure							
39	Radiatora taisnā dubultloka H-veida noslēgarmatūra	DN15	RLV-KS 1/2"	gab.	2	Danfoss	
40	Digitālā termostata galva		Living connect	gab.	2	Danfoss	
41	Tērauda paneļu radiatori ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu termostata vārstu	400(h)x1000	C22-400-1000	gab.	2	Purmo	
42	Presējamā cinkota tērauda caurule, s=1,2 mm	DN15	Prestabo 1103, 1/2"	m	1	Viega	
43	Presējamās tērauda cauruļu fasendaļas			kompl.	1	Viega	
44	Cauruļvadu stiprinājumi			kompl.	1	Mefa	
45	Montāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
46	Radiatoru noslēgarmatūras demontāža			kompl.	9		Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 16, 18-21, 23, 26 un 27
47	Demontāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
48	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules sist. (taisns termostata vārsts, termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-G 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	3	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 16, 23 un 27
49	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts divcauruļu sist. (taisns termostata vārsts, termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-N 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	6	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpas Nr. 18, 19, 20, 21 un 26

Nr.	Materiālu, darbu nosaukums	Izmērs	Tips, marka	Mērv.	Skaitis	Ražotājs	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	
4. STĀVS							
S11, S21 - Radiatoru apkure							
50	Radiatoru noslēgarmatūras demontāža			kompl.	2		Pēc inventar. plāna: telpa Nr. 28
51	Demontāžas palīgmateriāli			kompl.	1		
52	Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna radiatora ieskrūve)	DN15	RA-G 1/2", Living connect, RLV-S 1/2"	kompl.	2	Danfoss	Pēc inventar. plāna: telpa Nr. 28

Piezīme:

Būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrēta būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša to veikšana pilnā apjomā.

Sagatavoja: inženieris *Dr.sc.ing.* O. Lauva

Sert. Nr. 3-01563