



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m2
101	Biroja darba telpas	102.9
104	WC	5.2
105	Pieliekamais	5.3
106	Pieliekamais	9.4
107	Kāpņu telpa	4.2
108	Gaitenis	7.5
109	Gaitenis	20.2
110	Darbnīca	64.3
111	Darbnīca	20.9

APZĪMĒJUMI

D2/2 	Dūmu detektors
RS1/3 	Rokas signalizators
SS1/3 	Skaņas signalizators
D1/5 	Dūmu detektors, virs piekārtajiem griestiem, ar iznesamo indikatoru
	Kontroles panelis
	Skaņas gaismas signalizators
	JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
	J-Y(St)Y 1x2x0,8

Piezīmes:

- Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā un izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.
- Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kabelus vertikālajos posmos sienu konstrukcijās guldīt PVC caurulēs.
- Ugunsgrēka detektoru izvietojums - atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu (t.sk. LBN 201-15 , un LVS CEN/TS 54-14;2005) noteikumiem,izvietojumu precizēt, ievērojot gaismas armatūru izvietojumu, pārējo inženierkomunikāciju instalācijas, griestu konstrukcijas, telpu reālas

PROJEKTĒTĀJS: SIA ArcEco, reģ. Nr. 40203081044 Torņa iela 15, Ķegums, LV-5020 Būvkomersanta reģ. Nr. 13947		PASŪTĪTĀJS: SIA Salaspils Siltums, reģ. Nr. 40003310183 Miera iela 31A, Salaspils, LV-2169	
DAĻAS PROJEKTĒTĀJS: <b>AGORA M</b> Reģistrācijas Nr. 40003833922 Būvkomersanta reģ. Nr.3605-RA Ieriķu iela 50-18, Rīga, LV-1084 e-pasts: info@agoram.lv		BŪVOBJEKTS: Telpu pārbūve	
ADRESE: Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils novads LV-2169		PASŪTĪJUMA NUMURS: 01-2019	
ARHĪVA NR. 01/2019		STADIJA: BP	
DAĻAS VAD. A.Strautiņš		RASĒJUMS: Pirmā stāva plāna fragments ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas tīkliem	
IZSTRĀDĀJA A.Strautiņš		MARKA: UATS	
FORMĀTS A4		LAPAS NR. UATS-2	
DATUMS: 02.04.2019		MĒROGS: 1:100	
		LAPAS CAUREJOŠ.NR:	