Posmā A-B frēzēt esošajā betonā kanālu ~15*15cm,
kanālā iestrādāt zemējuma lentu un kanālu no jauna aizbetonēt

Posmā C-D esošo gājeju taciņas betona segumu demontēt, tā vietā,
pēc zemējuma kontūra ierakšanas, ieklāt betona bruģakmens segumu

PIEŅEMTIE GRAFISKIE APZĪMĒJUMI

- -zālaja seguma atjaunošana
- -jauna betona bruģakmens seguma izbūve
- -esoša betona bruģakmens seguma demontāža un ieklāšana atpakaļ
- -asfaltbetona seguma atjaunošana
- -betona seguma atjaunošana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	PASŪTĪTĀJS: SIA "SALASPILS SILTUMS", Reģ. Nr. 40003310183			
				BŪVOBJEKTS: Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai. Miera iela 31a, Salaspils, Salaspils novads	Stadija	Rasējums	Lapa
B-pr. vad.	J.Zvilna		11.09.2017.		BP	ELT-04	
Proj.	J.Zvilna		11.09.2017.				
				RASĀJUMA NOSAUKUMS: Segumu atjaunošanas plāns M 1:250	SIA "AURE-1" Inženiertīklu projektēšana e-pasts: info@zibens.lv Mob: 26409640		