

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektā ietveramās prasības:

- Izstrādājot zibensaizsardzības projektu vadīties pēc tehniskā standarta LVS EN 62305 minētiem noteikumiem;
- Objektam nodrošināt I klases aizsardzību;
- Zemējuma kontūru paredzēt nepārtrauktu un ar pārejas pretestību, ne lielāku, kā $4'\Omega$;
- Šajā projektā neparedzēt sekundāro jeb tīkla "pārsprieguma aizsardzību"
- Visiem materiāliem jāatbilst LR likumdošanā noteiktajām normām un jābūt sertificētiem ES;
- Darbu apjomos iekļaut teritorijas sakārtošanu un demontēto segumu atjaunošanas apjomus.
- Zibens uztvērēju un novadītāju precīzas atrašanās vietas projektēšanas laikā tiek saskaņotas ar SIA "Salaspils Siltums"
- Izstrādātajam projektam jābūt 3 eksemplāros un digitālā datu nesējā