

APSTIPRINĀTS:  
SIA „Salaspils siltums”  
Iepirkuma komisijas 2014. gada 25. februāra sēdē  
Protokols Nr. 1/1

## **ATKLĀTA KONKURSA**

„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”

Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041.

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

## **NOLIKUMS**

Salaspils, 2014

## 1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) organizē iepirkumu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”.
- 1.2. Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SalSil 2014/1KF.
- 1.3. Iepirkums ir plānots saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” saskaņā ar 16.05.2013. līgumu Nr. L-PCS-13-0087 (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
- 1.4. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk tekstā – iepirkums).
- 1.5. Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā - nolikums) sagatavots saskaņā ar iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
- 1.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti: SIA „Salaspils siltums”, Vien. Reģ. Nr. LV40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta Nr. LV73 UNLA 0033 3006 0980 8, a/s “SEB Banka”.
- 1.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: SIA „Salaspils siltums” attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers; tālr./fakss: +(371) 67944930, mob.: +(371) 29480259; e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.
- 1.8. Iepirkuma priekšmets ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija, saskaņā ar SIA „Ēku inženiertīklu projektēšanas birojs” izstrādātiem tehniskiem projektiem:
  - 1.8.1. „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;
  - 1.8.2. „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1 Miera ielā”;
  - 1.8.3. „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;
  - 1.8.4. „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;
  - 1.8.5. „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu ielā”.
- 1.9. Iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības norādītas iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1) un tehniskajos projektos (pielikums Nr. 2).
- 1.10. Piedāvājuma varianti netiek paredzēti. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.
- 1.11. Līguma izpildes vieta – Salaspils (Miera iela, Līvzemes iela, Meža iela, Imanta Ieviņa iela, Lazdu iela).
- 1.12. Plānotais līguma izpildes termiņš no 01.05.2014. līdz 30.09.2014.

## 2. Piedāvājuma derīguma termiņš

- 2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
- 2.2. Ja neparedzamu apstākļu dēļ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt pretendentiem pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Lūgums pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu un pretendentu atbildes sniedzamas nolikuma 6.11.punktā noteiktā kārtībā.

- 2.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to paziņo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī nosūta vai iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
- 2.4. Pretendentam ir tiesības atteikties pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Šādā gadījumā pretendents nezaudē piedāvājuma nodrošinājumu.

### **3. Piedāvājuma nodrošinājums**

- 3.1. Piedāvājumam ir jāpievieno piedāvājuma nodrošinājums par summu 40'000,00 *euro*.
- 3.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.
- 3.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentam jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (pielikums Nr. 4).
- 3.4. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta apliecināta kopija jāpievieno piedāvājuma dokumentācijai.
- 3.5. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
  - 3.5.1. līdz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, par kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;
  - 3.5.2. līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;
  - 3.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
- 3.6. Piedāvājumu, kam nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atstāj bez izskatīšanas.
- 3.7. Pretendentam, kura piedāvājums tiks atstāts bez izskatīšanas, tiks noraidīts vai kura piedāvājums netiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma noteikumiem, piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls tiks atdots 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
- 3.8. Pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls tiks atgriezts pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un iepirkuma līguma noslēgšanas.
- 3.9. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsniegs tikai pretendenta pilnvarotai personai. Pilnvara vai tās apliecināta kopija jāpievieno piedāvājuma dokumentiem vai jāiesniedz, saņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu.
- 3.10. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
  - 3.10.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
  - 3.10.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis nolikumā noteikto un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
  - 3.10.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā.

- 3.11. Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (pielikums Nr. 5).

#### 4. Piedāvājumu iesniegšana

- 4.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:45, **līdz 2014. gada 7. aprīli plkst. 11<sup>00</sup>.**
- 4.2. Pretendents ir tiesīgs piedāvājumu sūtīt pa pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresi. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
- 4.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
- 4.3.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
- 4.3.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese;
- 4.3.3. atzīme ”Pretendenta piedāvājums Atklātā konkursā SaSil 2014/1 KF”.
- 4.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendents var rakstveidā atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, to grozīt vai papildināt. Atsaukums izslēdz pretendentu tālāku piedalīšanos Iepirkumā.

#### 5. Piedāvājumu noformēšana

- 5.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības, būvprojektēšanas, vides aizsardzības, sanitārās, ugunsdrošības u.c. normas. Pretendentam jāuzņemas visa atbildība par piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī par pieprasītās informācijas neiekļaušanu vai par iekļautās informācijas neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem, kā rezultātā piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs.
- 5.2. Piedāvājumu (pieteikumu, finanšu piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma daļas) paraksta persona, kurai komercreģistrā vai tās mītnes zemes analogiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai komercreģistrā nav reģistrētas pārstāvības tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. Katrā vietā, kur ir tikuši izdarīti ieraksti vai labojumi, jābūt tās personas vai personu apstiprinājumam un parakstiem, kas ir parakstījušas piedāvājumu.
- 5.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājuma 5.11.punkta apakšpunktos nosaukto daļu sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļu lapas, izņemot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, numurē.
- 5.4. Ja pretendents pievieno piedāvājumam dokumentus svešvalodā, tad tiem attiecīgi jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Dokumenta tulkojumam jābūt apliecinātam (ar norādi „TULKOJUMS PAREIZS”), cauršūtam ar diegu vai caurauklotam ar auklu kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju, ievērojot 5.6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības. Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo informāciju par iekārtām un materiāliem pieļaujams iesniegt arī angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.
- 5.5. Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, kas izdoti ārvalstīs jābūt legalizētiem vai apliecinātiem, ja to paredz attiecīgu normatīvo aktu prasības.
- 5.6. Dokumentu atvasinājumi (noraksts, izraksts, kopija) izstrādājami un noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Visiem piedāvājuma dokumentiem, izņemot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, jābūt

cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā vienā sējumā, ievērojot minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības.

- 5.7. Pretendents sagatavo, un iesniedz piedāvājuma 1 oriģināleksemplāru un 2 apliecinātas kopijas, un vienu eksemplāru datu nesējā (CD, USB zibatmiņa) ar piedāvājuma dokumentiem elektroniskā formātā (tai skaitā izmaksu tāmes elektroniskā Excel formātā).
- 5.8. Piedāvājuma dokumentos visām cenām ir jābūt uzrādītām *euro*.
- 5.9. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
- 5.10. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieņem un neizskata.
- 5.11. Piedāvājumam jāsaturs šādi dokumenti:
  - 5.11.1. Pretendenta pieteikums piedāvājuma iesniegšanai iepirkumā (pielikums Nr. 3);
  - 5.11.2. Piedāvājuma nodrošinājums (pielikums Nr. 4);
  - 5.11.3. Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.8. punktu;
  - 5.11.4. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 8.punktu;
  - 5.11.5. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.punktu.
- 5.12. Pretendenta piedāvājuma dokumentācijai jāatbilst nolikumam pievienotajām veidnēm.
- 5.13. Pretendentam piedāvājumā jāietver dokumenti, kas apliecina visu preču un pakalpojumu, ko pretendents piedāvā, atbilstību nolikuma un tā pielikumu prasībām.
- 5.14. Dokumenti, kas apliecina preču un pakalpojumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, var būt literatūras, rasējumu un datu formā, un tiem jāsaturs komentāri par katru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskā projekta punktu, kas uzskatāmi parāda, ka iekārtas un pakalpojumi būtiski atbilst šīm specifikācijām, vai jādod izņēmumu formulējumi un atkāpes no tehniskā projekta prasībām.
- 5.15. Pretendentam ir jāņem vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai preču nomenklatūras numuri ir tikai aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā var iekļaut alternatīvus jeb ekvivalentus standartus, zīmolus (ražotājus) un preču nomenklatūras numurus ar noteikumu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir uzskatāmi parādīts, ka aizstājošie atbilst vai ir pārāki par tiem, kas norādīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā un tehniskajā projektā.

## **6. Iepirkuma dokumentu izsniegšana un papildus informācijas sniegšana**

- 6.1. Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja e-pastu: [info@salaspilssiltums.lv](mailto:info@salaspilssiltums.lv).
- 6.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus izsniedz piegādātājiem sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.
- 6.3. Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
- 6.4. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Salaspils siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -12:45, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

- 6.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīs papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniegs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas pieprasījums nosūtāms Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nolikuma 6.11.punktā noteiktā kārtībā.
- 6.6. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniegs papildu informāciju, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā, norādot arī uzdoto jautājumu.
- 6.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības.
- 6.8. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdarīs grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievietos to mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.
- 6.9. Par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicēs paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā, kā arī mājas lapā internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru. Paziņojums mājas lapā būs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norādīs informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos izdarīto grozījumu pieejamību internetā, vai to saņemšanas kārtību.
- 6.10. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājuši puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad informācija par grozījumiem ir ievietota mājas lapā, un ir publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras dokumentu grozījumiem, atkarībā no tā, kurš no notikumiem ir pēdējais, nebūs īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
- 6.11. Saziņu ar ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā.

## **7. Pretendentu atlases noteikumi un dokumenti**

- 7.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraugās kandidātus un pretendentes, ievērojot nolikuma 7.2.punktā minētos izslēgšanas nosacījumus un 7.8.punktā noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes un vides vadības standartiem.
- 7.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
  - 7.2.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
  - 7.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;



- 7.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
- 7.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
- 7.2.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;
- 7.2.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
- 7.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz personālsabiedrības biedru vai personu apvienības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, ir attiecināmi 7.2.1. līdz 7.2.6.punktā minētie nosacījumi.
- 7.4. Ja pretendenta vai 7.3.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar nolikuma 7.2.4.punktu.
- 7.5. Attiecībā uz pretendentu un 7.3.punktā minēto personu nolikuma 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
- 7.5.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar nolikuma 7.2.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
- 7.5.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.2.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
- 7.5.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.2.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
- 7.6. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 7.2.2., 7.2.4. un 7.2.5.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai pretendents iesniedz:
- 7.6.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un nolikuma 7.3.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
- 7.6.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un nolikuma 7.3.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

- 7.6.3. izziņu, ka pretendents un nolikuma 7.3.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
- 7.6.4. izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un nolikuma 7.3.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par nolikuma 7.2.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
- 7.7. Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 7.3.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 7.3.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai nolikuma 7.3.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
- 7.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Pretendentiem nosaka šādas kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanu un vides vadības standartiem:

Nr. p.k.	Prasības pretendentiem	Iesniedzamie dokumenti
7.8.1.	<p>Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.</p> <p>Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendents ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.</p>	<p>Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu.</p> <p>Pretendenta derīga būvkomersanta reģistra apliecības apliecināta kopija vai ekvivalents, ko izdevusi pretendenta reģistrācijas valsts kompetenta iestāde.</p>
7.8.2.	<p>Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), <b>nav</b> atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās</p>	<p>Apliecinājums (3.pielikums)</p>



Nr. p.k.	Prasības pretendentiem	Iesniedzamie dokumenti
	darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.	
7.8.3.	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), <b>nav</b> atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.	Apliecinājums (3.pielikums)
7.8.4	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), <b>nav</b> atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši.	Apliecinājums (3.pielikums)
7.8.5.	<b>Nav</b> pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts.	Apliecinājums (3.pielikums)
7.8.6.	Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), <b>nav</b> nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 <i>euro</i> .	Apliecinājums (3.pielikums)
7.8.7.	Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir	Apliecinājums (3.pielikums)

Nr. p.k.	Prasības pretendentiem	Iesniedzamie dokumenti
	patiesa.	
7.8.8.	Pretendents piekrīt iepirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem, un apliecina, ka piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā.	Apliecinājums (3.pielikums)
7.8.9.	Pretendenta pēdējo gadu (2010; 2011; 2012) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 300'000,00 <i>euro</i> . (Pretendenta vidējo neto apgrozījumu komisija aprēķina pēc formulas (2010.g. apgrozījums + 2011.g.apgrozījums + 2012.g.apgrozījums) / 3). Pretendentiem, kas dibināti vēlāk gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Pretendentiem, kuriem ir sagatavots gada pārskats par 2013.gadu, pēdējie trīs gadi ir attiecīgi 2013., 2012., 2011.	Gada un finanšu pārskati (bez pielikumiem) par pēdējiem gadiem (2010 – 2012) un Pretendenta rakstisks paziņojums/apliecinājums, ka tā pēdējo gadu (2010; 2011; 2012) vidējais gada neto apgrozījums nav mazāks par 300 000,00 <i>euro</i> gadā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Pretendentiem, kuriem ir sagatavots gada pārskats par 2013.gadu, pēdējie trīs gadi ir attiecīgi 2013., 2012., 2011.
7.8.10.	Pretendents pēdējo gadu (2009; 2010; 2011; 2012; 2013) laikā ir īstenojis ne mazāk kā 3 projektus, kas saistīti ar siltumtrašu izbūvi, kur katras izbūvētās siltumtrases garums ir ne mazāks par 300 m ar cauruļu diametru ne mazāku kā 400 mm.	Informācija par pretendenta pēdējo gadu (2009; 2010; 2011; 2012; 2013) laikā īstenotiem projektiem, kas saistīti ar siltumtrašu izbūvi, norādot objektu pasūtītāju kontaktinformāciju, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums).
7.8.11.	Pretendentam ir atbilstošs un pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, tajā skaitā ir piemērotas kvalifikācijas darbinieki galvenajām projekta pozīcijām:	Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinājošus dokumentus un pieredzes sarakstu. Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (9.pielikums)
7.8.11.1.	Projekta vadītājs – ar pieredzi būvdarbu projektu vadīšanā, ar vismaz trijiem objektiem, kas saistīts ar siltumtrašu izbūvi, kur katras izbūvētās siltumtrases garums ir ne mazāks par 300 m.	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.11.2.	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – ar pieredzi būvdarbu vadīšanā vai/un uzraudzībā, ar vismaz trijiem objektiem, kas saistīts ar siltumtrašu izbūvi, kur katras izbūvētās siltumtrases garums ir ne mazāks par 300 m ar cauruļu diametru ne mazāku kā 400 mm.	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.11.3.	Būvdarbu vadītājs – ar pieredzi būvdarbu vadīšanā, ar vismaz trijiem objektiem, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu ne mazāku par 100 m katru.	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājuma vēstule par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.11.4.	Būvdarbu vadītājs – ar pieredzi vismaz trijiem objektiem, kas saistīta ar gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar būvmontāžas darbu vadīšanu	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājuma vēstule par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.11.5.	Darba aizsardzības koordinators – saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.11.6.	Sertificēti metinātāji metināšanas darbu	Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu

Nr. p.k.	Prasības pretendentiem	Iesniedzamie dokumenti
	veikšanai. Metinātāju skaits atbilstoši piedāvātajam darba apjomam.	vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jā sagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (10.pielikums)
7.8.12.	Pretendents spēj nodrošināt materiālu piegādes un būvniecību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā vides un darba aizsardzības koordinēšanu būvdarbu izpildes laikā	Pretendenta sagatavots un apliecināts dokuments - piedāvātā projekta realizācijas apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu
7.8.13.	Pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu: ISO vai ekvivalentu	ISO 9001: 2008 vai ekvivalents sertifikāts. Pretendenti, kuri nav sertificēti pēc ISO 9001: 2008 vai ekvivalenta standarta, jāiesniedz pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem
7.8.14.	Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta vides pārvaldības sistēma: ISO vai ekvivalenta	Pretendenta uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas, kas ir sertificēta atbilstoši EN ISO 14001:2004 vai ekvivalenta standarta prasībām, sertifikāta kopija. Pretendenti, kuri nav sertificēti pēc EN ISO 14001:2004 vai ekvivalenta standarta un kuri nav reģistrējušies vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) ir jāiesniedz vides pārvaldības sistēmas apraksts un politika, kas parāda to atbilstību šim standartam vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem vides aizsardzības prasību nodrošinājuma pasākumiem
7.8.15.	Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei	Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (11.pielikums)
7.8.16.	Ja pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju (-us)	Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, (apakšuzņēmēju) saraksts (12.pielikums). Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no piedāvātās līguma vērtības vai lielāka, parakstītais vienošanās dokuments, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.
7.8.17.	Ja pretendents ir piegādātāju apvienība.	Piegādātāju apvienības līgums.
7.8.18.	Pretendentam visā darbu izpildes laikā būs spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% apmērā no līgumā noteiktās summas, bet ne mazāku kā 70'000,00 euro.	Pretendenta spēkā esoša būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise un apdrošināšanas noteikumi, vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu ar pretendentu saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (15.pielikums).

7.9. Lai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt un pretendents varētu pierādīt savu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz nolikuma 7.8.punkta tabulas sadaļā „Iesniedzamie dokumenti” norādītā dokumentācija. Dokumenti iesniedzami ievērojot nolikuma 5.6.punkta noteikumus.

7.10. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav izpildījis 7.8.1.-7.8.18.punktos pretendentam un nolikuma 7.3.punktā norādītajai personai noteiktās kvalifikācijas prasības.

## **8. Prasības tehniskajam piedāvājumam**

8.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

8.1.1.1. piedāvāto preču un izpildīto darbu garantijas termiņi;

8.1.1.2. detalizēts darbu izpildes laika grafiks (kalendārās dienas);

8.1.1.3. darbu veikšanas projekts;

8.1.1.4. dokumenti par galvenajiem izmantojamajiem materiāliem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

8.1.1.5. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem;

8.1.1.6. informāciju par darbu izpildē iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

8.1.1.7. dokumenti un apliecinājumi atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1) prasībām.

8.2. Pretendenta piedāvāto materiālu un izpildīto darbu garantijas termiņi, siltuma vadītspējas efektivitāte un siltumtrases padeves pārtraukums būvdarbu veikšanai papildus jānorāda, aizpildot un iesniedzot finanšu piedāvājumu (6.pielikums).

## **9. Prasības finanšu piedāvājumam**

9.1. Finanšu piedāvājums jā sagatavo, aizpildot finanšu piedāvājumu (6. pielikums) un finanšu piedāvājuma tāmi, saskaņā ar apjomu tabulu (7. Pielikums).

9.2. Visām cenām piedāvājuma dokumentos ir jābūt uzrādītām *euro*, bez pievienotā vērtības nodokļa.

9.3. Pievienotās vērtības nodoklis likumdošanā noteiktā apmērā, kas maksājams Latvijā, nav jāiekļauj piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi.

9.4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, maksājumi par licencēm, sertifikātiem, darba atļaujām, transportu, personālu, un citi maksājumi, kas veicami vai jau samaksāti Latvijā vai ārpus Latvijas.

9.5. Pretendenta piedāvājuma cenai jābūt fiksētai piedāvājuma derīguma termiņa laikā un līguma saistību izpildes laikā un tā nedrīkst mainīties.

9.6. Tāmju aprēķins jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība”.

9.7. Piedāvājuma cena jānorāda kā kopēja summa, kas ietver visas materiālu, iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar maģistrālo siltumtrašu posmu izbūvi pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar tehniskām specifikācijām, tehniskiem projektiem un vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei. Tas ietver visas prasības, kas jānodrošina uzņēmējam atbilstoši līgumam tai skaitā jebkādu atļauju, saskaņojumu saņemšanai vai jebkādam citām darbībām, kas prasītas tehniskajās specifikācijās.

9.8. Piedāvājuma cena jānorāda ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksu plāno veikt šādā kārtībā:

9.8.1. Avansa maksājums – 20 % apmērā no līguma cenas 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un bankas garantijas saņemšanas;

9.8.2. Kopējie maksājumi – 60 % apmērā no līguma cenas saskaņā ar veikto darbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša akta parakstīšanas (izpilde mīnus avansa maksājums 20% un mīnus beigu ieturējums – 20%);

9.8.3. Maksājums (beigu ieturējums) – 20 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un, kad iesniegta garantijas laika apdrošināšanas vai bankas garantijas 4 % (četri procenti) apmērā no līguma summas.

## **10. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana**

10.1. Piedāvājumu vērtēšanas gaita līdz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai ir konfidenciāla.

10.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atvērš iesniegtos piedāvājumus SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, konferenču zālē, 2014. gada 7. aprīlī plkst. 11<sup>00</sup>. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atvērš to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

10.3. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veiks slēgtās sēdēs, bez ieinteresēto personu piedalīšanās. Informācija, kas saistīta ar piedāvājumu vērtēšanu, līdz rezultātu paziņošanai netiks izpausta pretendentiem un citām personām.

10.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

10.4.1. pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām;

10.4.2. izraudzīsies pretendentes, ievērojot šajā nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus un noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanas standartiem;

10.4.3. pārbaudīs pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām;

10.4.4. pārbaudīs pretendentu finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

10.5. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav piedalījies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir piedalījies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļaus tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

10.6. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbaudīs, vai pretendenti un personas, uz kuru iespējām pretendenti balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. Ja Iepirkuma komisija minēto informāciju nevarēs saņemt publiskās datu bāzēs, komisija pieprasīs, lai pretendenti iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka pretendentiem un personām, uz kuru iespējām Pretendenti balstās:

10.6.1. nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā,

10.6.2. Latvijā un ārvalstī (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās



- apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*,
- 10.6.3. tie ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
- 10.7. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
- 10.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtēs saņemtos piedāvājumus un izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem.
- 10.9. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, vērtējot iesniegtos piedāvājumus, pamatojoties uz sekojošiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	Īpatsvars
<b>Finansiālais piedāvājums</b>	<b>60</b>
<b>Siltuma vadītspējas efektivitāte, <math>\lambda_{50}</math></b>	<b>15</b>
<b>Siltumtrases padeves pārtraukums būvdarbu veikšanai, dienas</b>	<b>20</b>
<b>Piedāvātais garantijas termiņš, gadi</b>	<b>5</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>100</b>

- 10.9.1. Piedāvājuma finansiālo novērtējumu iegūst – piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirti 60 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu:

$$\frac{\text{Zemākā cena}}{\text{Pretendenta piedāvājuma cena}} \times 60$$

- 10.9.2. Siltumtrases padeves pārtraukums būvdarbu veikšanai ir laiks no siltumtrases iztukšošanas no siltumnesēja līdz gatavībai veikt siltumapgādes padevi. Siltumtrases padeves pārtraukuma būvdarbu veikšanas vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka maksimālais padeves pārtraukums ir 45 dienas:

$$\frac{45 - \text{faktiskais piedāvātais}}{45 - \text{mazākās piedāvātais}} \times 20$$

- 10.9.3. Siltuma vadītspējas efektivitāte  $\lambda_{50}$  vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka maksimāli pieļaujamā vērtība ir 0,027 W/mK:

$$\frac{\text{pieļauta max } \lambda_{50} - \text{faktisko piedāvāto } \lambda_{50}}{\text{pieļautā max } \lambda_{50} - \text{labākā piedāvātā } \lambda_{50}} \times 15$$

- 10.9.4.1. Garantijas laika termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 2 (diviem) gadiem. Ja Pretendents piedāvās garantijas laiku lielāku par

10 (desmit) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus Pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks, kas nebūs vairāk par 10 (desmit) gadiem:

<u>          piedāvātais garantijas laiks - min pieļaujamais garantijas laiks</u>	
labākais piedāvātais garantijas laiks - min pieļaujamais garantijas laiks	x 5

10.9.4.2. Garantija attiecas uz visiem materiāliem un darbiem. Ja dažādiem materiāliem vai darbiem būs uzrādīti dažādi garantijas laiki, tad aprēķinos tiks izmantots tas garantijas laiks, kurš būs mazāks.

10.10. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

10.11. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.

10.12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu, kā arī saņemt atsauksmes no pielikumā Nr. 8 uzrādītajām kontaktpersonām par iepriekšējo sadarbību.

## **11. Informēšana par rezultātiem un iepirkuma līguma noslēgšana**

11.1. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

11.2. Iepirkuma līgumu sagatavo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, un tā projekts pievienots nolikumam (13.pielikums).

11.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.

11.4. Iepirkuma līgumu izraudzītajam Pretendentam jānoslēdz ne agrāk kā nākamajā darbdiēnā pēc attiecīga Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā desmitajā darbdiēnā pēc tā. Ja Pretendents minētajā laikā neparaksta līgumu, komisija ir tiesīga uzskatīt, ka Iepirkuma procedūrā izvēlētais Pretendents atteicies no iepirkuma līguma noslēgšanas.

11.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, vai pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, tas atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem kā arī ievieto informāciju mājas lapā internetā un publicē laikrakstā.

## **12. Citi noteikumi**

12.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas pievienots nolikuma pielikumā Nr. 13. Grozījumi iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.

12.2. Ja izraudzītais pretendents atteiksies slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauks iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlēsies slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši nolikuma noteikumiem atkārtoti nosūtīs paziņojumus par pieņemto lēmumu pretendentiem un publicēs laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā.

12.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus ieinteresētos piegādātājus un pretendētus, kā arī publicējot paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā, kurās publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

12.4. Nolikumu, pretendentu piedāvājumus, iepirkuma procedūras ziņojumu, paziņojumus un citus iepirkuma procedūras un papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs glabā ne mazāk kā četrus gadus pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja Iepirkuma procedūra vai papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkums organizēts ES fondu vai citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros, minētos dokumentus glabā līdz civiltiesiskajā līgumā par attiecīgā projekta īstenošanu noteiktajam termiņam.

12.5. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būs nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu būvdarbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

12.5.1. šie papildu būvdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei;

12.5.2. papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.

12.6. Ja 12.5.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem vai pakalpojumiem veic atsevišķu iepirkumu.

### 13. Nolikuma pielikumi

Nr.	Nosaukums	Lapu skaits
1	Tehniskā specifikācija	5
2	Tehniskais projekts (elektroniskā formā CD)	1
3	Pretendenta pieteikums (veidne)	2
4	Piedāvājuma nodrošinājums (veidne)	1
5	Līguma izpildes nodrošinājums (veidne)	1
6	Finanšu piedāvājums (veidne)	1
7	Apjomu tabula	8
8	Informācijas par pretendenta pieredzi (veidne)	1
9	Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts (veidne)	1
10	Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums (veidne)	1
11	Informācijas par tehnisko nodrošinājumu (veidne)	1
12	Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)	1
13	Iepirkuma līgums (projekts)	9
14	Būvdarbu garantijas laika garantijas veidne	1
15	Apdrošinātāja apliecinājums (veidne)	1

Iepirkuma procedūras  
**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

**Tehniskā specifikācija**

**1. Vispārīgais raksturojums**

1.1. SIA „Salaspils siltums” projekta ietvaros Salaspils pilsētā plāno veikt Salaspils pilsētas maģistrālo siltumtrašu rekonstrukciju, aizstājot esošās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm. Iepirkuma procedūras nolikumā paredzētie rekonstrukcijas darbi, tiks veikti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegtajiem tehniskajam projektiem:

- „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;
- „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1 Miera ielā”;
- „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;
- „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;
- „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu ielā”.

**Darba uzdevuma saturs**

- 1.2. Siltumtrases posmu izbūve un pārbaude saskaņā ar izstrādātiem tehniskajiem projektiem;
- 1.3. Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu iegāde;
- 1.4. Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;
- 1.5. Aobraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;
- 1.6. Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;
- 1.7. Veco siltumtrašu un to sastāvdaļu demontāžas un utilizācijas darbu veikšana;
- 1.8. 100 % metināto šuvju pārbaude ar rentgena metodi (veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs);
- 1.9. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;
- 1.10. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
- 1.11. Nodošana ekspluatācijā.

**2. Darbu raksturojums un apjoms**

2.1. Siltumtrašu posmu garumi un cauruļvadu diametri ir noteikti tehniskajos projektos:

- „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;  
Cauruļu diametrs – līdz DN 400 ar pieslēgumiem, bezkanāla ( 338 m ) un virszemes ( 91 m ) variantā. Virszemes trases daļa atrodas virs dzelzceļa estakādē. Jāparedz esoša gāzes vada papildus stiprinājumi.  
Trases garums – 429 m;
- „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1 Miera ielā”;  
Cauruļu diametrs – līdz DN 500 ar pieslēgumiem, bezkanāla variantā  
Trases garums – 330 m;

- „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;  
Cauruļu diametrs – līdz DN 100 ar pieslēgumiem, bezkanāla variantā  
Trases garums – 100 m;
  - „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;  
Cauruļu diametrs – līdz DN 100 ar pieslēgumiem, bezkanāla variantā  
Trases garums – 240 m;
  - „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu ielā”;  
Cauruļu diametrs – līdz DN 65 ar pieslēgumiem, bezkanāla ( 180 m ) un virszemes ( 13 m ) variantā  
Trases garums – 193 m;  
Siltumtrases rekonstrukcijas projektā paredzēta esoša ūdensvada pārlikšana (diametrs 63 x 3,8 garums - 33 metri).
- 2.2. Jaunās siltumtrases paredzētas izbūvēt pa esošās un jaunās siltumtrases trasējuma vietu.
- 2.3. Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārlicinās vai iespējams ieguldīt jaunus tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autouzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgas izmaiņas projekta dokumentācijā
- 2.4. Maksimālais siltumapgādes pārtraukums būvdarbu veikšanai – 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas.
- 2.5. Paredzētais ūdens atslēgšanas ilgums ir ne vairāk par 24 stundām.
- 2.6. Esošās siltumtrases siltumizolācija, dzelzsbetona kanāli, nekustīgie balsti un kameras paredzēti demontēt un utilizēt. Cauruļvadi un hidroizolācijas metāla attīrītas daļas tiek nodotas Pasūtītājam, transportējot un nokraujot tās Miera ielā 31a, Salaspilī.
- 2.7. Darba veikšanas projektā paredzēt piebraucamo ceļu iespēju dzīvojamajām ēkām un iestādēm.

### 3. Darbu izpildes termiņš

- 3.1. Siltumtrašu rekonstruējamiem posmiem darbu izpilde tiek veikta saskaņā ar Pretendentu piedāvātajiem darbu izpildes laika grafikiem, kur plānotie darbu izpildes termiņi ir no līguma noslēgšanas brīža, kuru paredzēts noslēgt līdz 01.05.2014., kopējo izpildi līdz 2014. gada 30. septembrim, paredzot siltumapgādes pārtraukumu no 01.07.2014. līdz 15.08.2014.

### 4. Piedāvājuma nosacījumi

- 4.1. Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādātiem tehniskajiem projektiem.
- 4.2. Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
- 4.3. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2010.
- 4.4. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.
- 4.5. Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2. un 3. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.
- 4.6. Pretendents drīkst piedāvāt atšķirīgu termiskās kompensācijas sistēmu, kas atšķiras no tehniskā projektā piedāvātās un kuru ir akceptējis projekta autors.



- 4.7. Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi.
- 4.8. Neparedzēto izdevumu prognoze jāuzrāda atsevišķi, un jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā.
- 4.9. Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav iekļauta būvniecības apjomu tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā tāmē un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.
- 4.10. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
- 4.11. Pretendentam demontāžas darbu lokālajās tāmēs jāparedz un jāiekļauj plānotie izdevumi demontēto materiālu utilizācijai.
- 4.12. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai ekspluatācijā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

## 5. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

5.1. Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:

Nr.p.k	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
1	2	3
5.1.1.	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju	Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.
5.1.2.	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	1. Sertifikāta kopija un pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 2. Sertifikāta kopija un pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3. Sertifikāta kopija un pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 4. Sertifikāta kopija un pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.
5.1.3.	Siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5 vai ekvivalentiem standartiem, tērauda marka P235GH.	1. Sertifikāti par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību. 2. Pretendenta sagatavota izziņa: 2.1. kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla uzklāšanas; 2.2. kas apliecina kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti; 2.3. kas apliecina kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti.
5.1.4.	Siltumtrašu cauruļvadu un to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	1. Pretendenta sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; 2. Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalentam standartam.

5.1.5.	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 2. Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos. 3. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. 4. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla vadītspēju. 5. Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas.
5.1.6.	Noslēgarmatūrai jābūt rūpnieciski izolētai	1. Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta.
5.1.7.	Savienojošām uzmavām, cauruļvadiem sākot no izmēra 219/355 (ieskaitot), jābūt elektrometināmām	1. Apliecinājumu, ka siltumtrases projekta īstenošanai tiks izmantoti elektrometināmi savienojumi un, ka Pretendentam ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai veiktu elektrometināmo savienojumu montāžu. 2. Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu montāžai un pārbaudei.

- 5.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai  $\lambda_{50}$  jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK.
- 5.3. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas vadītspēju  $\lambda_{50}$ , kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.
- 5.4. Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā piemēram, Dānijas tehnoloģiskais institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus.
- 5.5. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos.
- 5.6. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti saskaņā ar LVS EN 10204 vai ekvivalentu standartu prasībām.

## 6. Materiālu un metinājumu pārbaude

- 6.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.
- 6.2. Ja pārbaužu rezultāti neatbilst nolikuma nosacījumiem vai Pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad Pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.
- 6.3. Ja siltuma vadītspējas koeficients  $\lambda$  neatbilst Pretendenta uzrādītajam, tad Pretendents maksā soda sankcijas divkārtā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.
- 6.4. Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta  $\lambda$  un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

6.5. Siltuma zudumu aprēķins:

$$Q = L * D * K_L * ((T_t + T_a) - 2t_g)$$

Q – siltuma zudumi, MWh;

L – caurules garums, m;

D – laika periods(10 gadi), h;

$K_L$  – siltuma pārejas koeficients, W/mK;

$T_t$  - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, 100 °C;

$T_a$  - siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra, 70 °C;

$t_g$  - grunts temperatūra, 8 °C.

6.6. Soda nauda aprēķins:

$$S = ((Q_2 - Q_1) \times 2) \times T$$

$Q_2$  – faktiskie siltuma zudumi (pēc pārbaudes), MWh;

$Q_1$  - zudumi (Pretendenta piedāvātais), MWh;

T - tarifs, LVL/MWh.

6.7. Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.

6.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinās 100% metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un rentģena metodi.

6.9. Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.

## 7. Garantijas nosacījumi

7.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

7.2. Materiālus nepieciešams uzglabāt un uzstādīt saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

7.3. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

7.4. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam ražotāja standarta piegādes un garantijas nosacījumus.

7.5. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

7.6. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.

7.7. Pretendentam jānodrošina, ka materiāli un iekārtas tiek uzglabātas, pārkrautas un uzstādītas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

**Pretendenta pieteikums  
piedāvājuma iesniegšanai atklāta konkursa procedūrā**

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF**

vieta, datums	
pretendenta nosaukums	
reģistrācijas Nr.	
juridiskā adrese	
faktiskā adrese	
konts	
pārstāvja vārds, uzvārds	
amats	
pārstāvības pamats	
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats	
Tālruni	
Fakss	
e-pasts	

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- 1) piesakās piedalīties atklātā konkursā „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF;
- 2) apliecina, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 120 dienas;
- 3) apliecinu, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;
- 4) apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
- 5) apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

- 6) apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
- 7) apliecina, ka pretendents Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
- 8) apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar iepirkuma izpildi un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;
- 9) apliecina, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem;
- 10) apliecina, ka SIA "Salaspils Siltums" var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kuru saņems, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, neinformējot mūs par šādas rīcības iemesliem;
- 11) piekrīt iepirkuma procedūras noteikumiem, iepirkuma līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;
- 12) apliecina, ka Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir patiesa;
- 13) apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā.

Pielikumā pievieno:

- 1) pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kopā uz \_\_\_ lapām.

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_. \_\_\_\_\_

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*



Pielikums Nr. 4

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:  
SIA „Salaspils siltums”  
Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

**Piedāvājuma nodrošinājums**

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

Vieta, datums: \_\_\_\_\_

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklātā konkursa „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs,

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_

(turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība)

neatsaucami apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam \_\_\_\_\_ euro, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā \_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz \_\_\_\_\_.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

Pielikums Nr. 5

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:  
SIA „Salaspils siltums”  
Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

### Līguma izpildes nodrošinājums

## „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

Vieta, datums: \_\_\_\_\_

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklāta konkursa „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka Pretendenta piedāvājums ir atzīts par visizdevīgāko, un iepirkuma dokumenti paredz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs,

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_

(turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība)

apliecinām, ka mums ir saistības pret Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par summu \_\_\_\_\_ *euro*, no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja labā, un neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Pretendents zaudē Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, ar nosacījumu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz vienu vai vairāku iepirkuma līguma nosacījumu spēkā stāšanos, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam \_\_\_\_\_ *euro*, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai un Būvdarbu Garantijas laika garantijas iesniegšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

## Finanšu piedāvājums

### „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

Pretendenta piedāvājuma cena (bez PVN), <i>euro</i>	
Siltuma vadītspējas efektivitāte, $\lambda 50$	
Siltumtrases padeves pārtraukums būvdarbu veikšanai, dienas	
Piedāvātais garantijas termiņš, gadi, tai skaitā:	
a) materiāliem	
b) montāžas darbiem	

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*

**Apjomu tabula**
**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
 Iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF

Nr.	Nosaukums	mērvienība	skaits
<b>Maģistrālās virszemes siltumtrases renovācija Miera ielā no katlu mājas Miera ielā 31A, līdz siltumkamerai 4 1-4-1</b>			
<b>Celtniecības un siltumapgādes sistēmas demontāžas darbi</b>			
1	Esošās betona siltuma sadales kameras fasādes renovācija, apmetot un krāsojot. Siltuma sadales kameras izmēri 7,3x5,3x3m	kompl.	1
2	Esošās betona siltuma sadales kameras jumta renovācija, nomainot tā bitumena jumta segumu. Siltuma sadales kameras izmēri 7,3x5,3x3m	kompl.	1
3	Esošās betona siltuma sadales kameras iekšsienu renovācija, pārklājot iekšienas ar hidroizolācijas materiālu. Siltuma sadales kameras izmēri 7,3x5,3x6m	kompl.	1
4	Esošo siltuma sadales tīklu atbalsta konstrukciju demontāžas darbi	kompl.	53
5	Esošo siltuma sadales tīklu demontāžas darbi	t.m.	740
6	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	kompl.	1
7	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	1976
8	Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma iestrāde	m <sup>3</sup>	145
9	Zemes iestrāde	m <sup>3</sup>	1831
10	Zemes pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	m <sup>3</sup>	145
11	Zemes virskārtas - apzaļumotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	1820
12	Atvērumu, līdz Dn 900 izveidošana un apdare ar celtniecības materiāliem	kompl.	4
13	Izstrādājums konstrukcijas nestspējas saglabāšanai izveidojot atvērumus ar diametru Dn 900 mm	kompl.	4
14	Blīvējošais hermētiskais materiāls	kompl.	4
15	Čuguna lūka L-1	kompl.	1
16	Grodu vāks KCP - 15	kompl.	1
17	Grods KC-15-6, h-1.2 m	kompl.	2
18	Šķembu pamatslānis	m <sup>3</sup>	1,5
19	Ruberoids	m <sup>2</sup>	31
20	Metāla žoga un balstu demontāža	t.m.	15
21	Metāla žoga un balstu montāža	t.m.	15
22	Palīgmateriāli citu komunikāciju aizsardzībai.	kompl.	1
<b>Siltumapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn500/(2. sērija), HDPE klājums	t.m.	680
2	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn500/(3. sērija), cinkotā skārda klājums	t.m.	2
3	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn80 /(2. sērija), HDPE klājums	t.m.	10
4	Rūpn. izolēts tērauda caurules likums 90° Dn500 (3. sērija), l-1.5x1.5 m, cinkotā skārda klājums	gab.	2
5	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules likums 90° Dn500 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	6
6	Rūpnieciski izolēts tērauda T-atzars ar pāreju, perp. 90°Dn500 (2. sērija)-Dn80, HDPE klājums	gab.	4
7	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules likums 90° Dn80 /(2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
8	Izolēts servisa krāns (Ūdens izteces krāns) Dn Dn80/(2. sērija)	gab.	4
8.1.	Aizsargcaurule PE OD 250	m	8
8.2.	Universāla balstplātne	gab.	4
8.3.	Teleskopiska noslēgtapa	gab.	4
8.4.	T-veida atslēga	gab.	1

9	Izolēts kompensators Dn500 (2. sērija)	gab.	2
10	Rūpn. izolēti tērauda dubultcauruļu nekustīgie balsti Dn500/(2. sērija), s=50 mm	gab.	2
11	Melnā tērauda pāreja no Dn 500 caurules uz melnā tērauda cauruli Ø530	gab.	2
12	Melnā tērauda pāreja no Dn 500 caurules uz melnā tērauda cauruli Ø400	gab.	2
13	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurulei, Dn 500 1-2.0 m	gab.	2
14	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurulei, Dn180, 1-2.0 m	gab.	6
15	Brīdinājuma lenta	t.m	350
16	Metāla izolācijas noslēgs Dn500 (2. sērija)	gab.	2
17	Savienojuma uzmava no cinkota skārda apvalka	kompl.	6
18	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn500 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	62
19	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn150 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	2
20	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn80 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	2
21	Term. Izpl. asimilācijas ieliktnis līkumam Dn500 (2. sērija), s=50 mm, B=1130 mm.	gab.	8
22	Rūpnieciski Izolēta ievadcaurule, Dn500 (2. sērija), 1-2.0 m	gab.	2
23	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurulei, Dn500 (2. sērija), 1-2.0 m	gab.	2
24	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurulei, Dn80 (2. sērija), 1-2.0 m	gab.	2
25	Sav. uzmavas, papildus ar cinkoto skārdu, Dn80 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	10
26	Melnā tērauda caurule Dn500 (Ø530x8,0)	t.m	4
27	Melnā tērauda caurule Dn150	t.m	4
28	Siltumizolācijas paklājs ar folijas klājumu, b-50 mm, K-LAM 50	m <sup>2</sup>	20
29	Cinkotais skārds, b-1,0 mm	m <sup>2</sup>	12
30	Stiprināšanas materiāli un kronšteini	gab.	1
<b>Maģistrālās virszemes siltumtrases renovācija no Miera ielas līdz Līvzemes ielai</b>			
<b>Celtniecības un siltumapgādes sistēmas demontāžas darbi</b>			
1	Esošo siltuma sadales tīklu atbalsta konstrukciju demontāžas darbi trases posmā no P.P.6 līdz M2	kompl.	21
2	Esošo siltuma sadales tīklu demontāžas darbi	t.m.	920
3	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	kompl.	1
4	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	3300
5	Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma iestrāde	m <sup>3</sup>	1045
6	Zemes iestrāde	m <sup>3</sup>	2255
7	Zemes pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	m <sup>3</sup>	1045
8	Šķembota ceļa seguma klājuma atjaunošana. Šķembu pamatslāņa veidošana un jauna laukuma izveidošana	m <sup>3</sup>	107
9	Zemes virskārtas - apzaļumotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	2080
10	Koku Nr. 13554, 13555, 13556, 13558 pagaidu nožogojšana	kompl.	4
11	Koku Nr. 13554, 13555, 13556, 13558 vainagu sakopšana sert. arborista vadībā	kompl.	4
12	Koku Nr. 13554, 13555, 13556, 13558 sakopšana pēc būvniecības darbu veikšanas sertificēta arborista vadībā	kompl.	4
13	Zemes izstrāde izmantojot roku darbu ar lāpstām un "gaisa lāpstas" metodi	m <sup>3</sup>	70
14	Augsnes nostiprinājuma sienas uzstādīšana	t.m	60
15	Egles nozāģēšana un saknes izcelšana (stumbra diametrs ≤ 10 cm)	gab	4
16	Ābeles nozāģēšana un saknes izcelšana (stumbra diametrs ≤ 30 cm)	gab	1
17	Kritušo koku sazāģēšana un saknes izcelšana (stumbra diametrs ≤ 60 cm)	gab	2
18	Parastās egles piegāde un stādīšana, "Picea abies", šķirne "Konca". Raksturojums: Augstums: 1.5-2m; Platums: 0.8-1m; Skujas: dzeltenīgi zaļas.	gab	4
19	Vasaras ābeles šķirnes koka piegāde un stādīšana "Cukuriņš". Raksturojums: 2-gadīgs, liela auguma, kailsaknis.	gab	1
20	Atvērums, līdz Dn 900 izveidošana un apdare ar celtniecības materiāliem	kompl.	8

21	Izstrādājums konstrukcijas nestspējas saglabāšanai izveidojot atvērumus ar diametru Dn 900 mm	kompl.	8
22	Blīvējošais hermētiskais materiāls	kompl.	8
23	Dzelzsbetona pamats E1 (540x3040x150)	kompl.	1
24	Dzelzsbetona kamera E2 (2360x2860x1705)	kompl.	1
25	Dzelzsbetona vāks E3 (2360x2860x100)	kompl.	1
26	Dzelzsbetona kanāls L-16-8-3 ar vāku P-16-8	t.m.	180
27	Groda pamats KCD-20	kompl.	1
28	Groda pamats KCD-15	kompl.	1
29	Kanalizācijas grods KC-20-9	kompl.	1
30	Kanalizācijas grods KC-20-6	kompl.	1
31	Kanalizācijas grods KC-15-9	kompl.	2
32	Kanalizācijas grods KC-15-6	kompl.	2
33	Grodu vāks KCP - 20	kompl.	1
34	Grodu vāks KCP - 15	kompl.	2
35	Čuguna lūka L-1	kompl.	5
36	Šķembu pamatslānis	m <sup>3</sup>	8
37	Ruberoids	m <sup>2</sup>	25
38	Metāla žoga un vārtu demontāža	t.m	200
39	Metāla žoga montāža 1,5m (h). • Zaļš metināts siets; Augstums: 1.5 m; Krāsa: zaļa RAL6005; • Sēta pildīta ar zaļo sietu; acs 50 x 100 mm, stieple 2.4/2.9 mm; • Sētas stiprināšanai uzstādāmi stabi: Staba garums: 2500 mm; Profila izmērs: 40 x 40 mm; Sieniņas biezums: 1.5-2.0 mm; Apstrāde: Gruntēts, krāsots zaļš.	t.m	200
40	Metāla vārtu un balsta konstrukciju būvniecība. Vārtu raksturojums: • Lielo vārtu platums: 3.0 m; Vārtiņu platums: 0,9m; Augstums: 1.45 m; Krāsa: zaļa RAL6005; Trīs vērtnes; • Vārtu rāmis izgatavots no kantainas metāla caurules 40 x 25 mm • Vārti pildīti ar zaļo sietu acs 50 x 50 mm, stieple 2.4/2.9 mm • Stabi izgatavoti no 60 mm apaļas metāla caurules. • Staba garums 2.4 m	kompl.	2
41	Betons B25	m <sup>3</sup>	14
42	Armatūra AIII-Ø12	m	75
43	Betonēšanas palīgmateriāli	kompl.	1
44	Esošā vidējā spiediena gāzes vada Dn 159 vertikālie balsti • Apgaismojuma staba pamats P-0.8 • Krāsota melnā tērauda caurule, Dn 50 • Gāzes vada Dn 150 kronšteins. M10(3/8") • Palīgmateriāli	kompl.	4
45	L profila demontāža sastatņu būvniecības zonā Nr.1	kompl.	8
46	L profila konsoles metināšana pie gāzes vada atbalsta profila	kompl.	3
47	Ugunsdrošās celtniecības plāksnes 1200x2500 mm	gab.	2
48	Sastatņu un citu palīgkonstrukciju noma un uzstādīšana	kompl.	3
49	Esošo komunikāciju atrakšana (šurfēšana)	kompl.	4
50	Pretkorozijas krāsa	kg	65
51	Pēc darbu pabeigšanas sakārtot teritoriju, notīrīt dzelzceļa balasta slāni pa 50m no siltumtrases uz katru pusi ar balasta tīrīšanas mašīnu*	kompl.	1
52	Palīgmateriāli citu komunikāciju aizsardzībai.	kompl.	1
<b>Dzelzceļa elektro tīklu aizsardzība</b>			
53	Mitrumiztrīgais saplāksnis (Zemākā šķira). Loksnes izm.:500x2500x30 mm	m <sup>2</sup>	175
54	Mitrumiztrīgais saplāksnis (Zemākā šķira). Loksnes izm.:500x2500x21 mm	m <sup>2</sup>	175
55	Stiprināšanas materiāli	kompl.	1
56	Palīgmateriāli	kompl.	1
<b>Celtniecības darbi trases posmā no Kluba ielas līdz P.P.12</b>			
57	Trases nospraušana	m	95
58	Koku zāģēšana	gab.	10



59	Celmu laušana	gab.	10
60	Augu zemes noņemšana vid. 15 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni	m <sup>3</sup>	120
61	Ierakuma izstrāde, grunti pārvietojot uzbērumā	m <sup>3</sup>	35
62	Uzbēruma veidošana no pievestās grunts (lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbēruma veidošanā izmantojamajai gruntij - 2% no masas)	m <sup>3</sup>	470
63	Grāvju rakšana, grunti transportējot uz atbērtni	m <sup>3</sup>	20
64	Zemes klātnes profilēšana	m <sup>2</sup>	430
65	Uzbēruma blīvēšana	m <sup>3</sup>	505
66	Grants segas izbūve 20cm biezumā	m <sup>3</sup>	95
67	Salturīgās kārtas izbūve 30cm biezumā	m <sup>3</sup>	160
68	Nogāžu planēšana	m <sup>2</sup>	488
69	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar zālāju	m <sup>2</sup>	463
70	Nogāžu nostiprināšana ar šķembu maistījumu (fr. 40/70) 15 cm biezumā	m <sup>2</sup>	16
<b>Siltumapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Rūpn. izolēta tērauda caurule Dn400 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	775
2	Rūpn. izolēta tērauda caurule Dn400 (3. sērija), cink. skārda klājums	t.m	181
3	Rūpn. izolēta tērauda caurule Dn200 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	10
4	Rūpn. izolēta tērauda caurule Dn150 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	4
5	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 90° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	8
6	Rūpn. izolēts tērauda caurules līkums 90° Dn400 (3. sērija), l-1.5x1.5 m, cinkotā skārda klājums	gab.	4
7	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 124° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
8	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 130° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
9	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 141° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
10	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 162° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
11	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 165° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
12	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 168° Dn400 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	2
13	Rūpnieciski izolēts tērauda caurules līkums 90° Dn200 (2. sērija), l-1.5x1.5 m, HDPE klājums	gab.	4
14	Rūpnieciski izolētās tērauda caurules līkums 114° Dn200 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
15	Rūpn. izolēts tērauda T-atzars ar pāreju, perp. 90° 2xDn400 (2. sērija) - Dn200, HDPE klājums	gab.	2
16	Melnā tērauda pāreja no Dn 400 caurules uz melnā tērauda cauruli Ø530	gab.	8
17	Gala uzmava	gab.	4
18	Term. izplešanās asimilācijas ieliktnis līkumam Dn400 (2. sērija), s=50 mm, B=1130 mm.	gab.	14
19	Izolācijas paklājs ar folijas segumu. B = 50 mm Marka: K-LAM 50	m <sup>2</sup>	72
20	Cinkotais skārds, b-1,0 mm	m <sup>2</sup>	32
21	Rūpnieciski izolēti tērauda cauruļu nekustīgie balsti Dn400 (2. sērija), s=50 mm	gab.	2
22	Izolēts T-atzars ar servisa krānu (Tukšošanas krāns) Dn400 (2. sērija), HDPE klājums	gab.	4
23	Rūpn. izolēti tērauda cauruļu noslēgvārsti Dn400 (2. sērija), l-2.0 m. HDPE klājums	gab.	2
24	Izolēts atgaisošanas ventilis, cinkotā skārda apvalkā, L=1,5m	gab.	4
25	Aizsargcaurule PE OD 250	m	8
26	Universāla balstplātne	gab.	4
27	Teleskopiska noslēgtapa	gab.	4
28	T-veida atslēga	gab.	1

29	Rūpnieciski izolēto tērauda cauruļu kustīgie balsti Dn400 (2. sērija), s=50 mm	gab.	22
30	Brīdinājuma lenta	t.m	380
31	Sav. uzmavas, papildus ar cinkoto skārdu, Dn400 (3. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	36
32	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn400 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	126
33	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn200 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	10
34	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn80 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	kompl.	4
35	Stiprināšanas materiāli un kronšteini	gab.	1
<b>Maģistrālās siltumtīklu pazemes trases renovācija Meža ielā un īpašumā Meža ielā 2a</b>			
<b>Celtniecības un siltumapgādes sistēmas demontāžas darbi</b>			
1	Esošo siltuma sadales tīklu demontāžas darbi	t.m.	210
2	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	kompl.	1
3	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	170
4	Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma iestrāde	m <sup>3</sup>	16
5	Zemes iestrāde	m <sup>3</sup>	154
6	Zemes pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	m <sup>3</sup>	16
7	Zemes virskārtas - asfaltētas teritorijas un tās apmaļu atjaunošana	m <sup>2</sup>	24
8	Zemes virskārtas - apzaļumotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	650
9	Zemes virskārtas - šķembotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	220
10	Dzelzbetona kanāls siltumtrasēm L-11-5-3	kompl.	1
11	Vāks siltumtrases kanālam P-11-5	kompl.	1
12	Betonēšanas palīgmateriāli	kompl.	1
13	Esošo komunikāciju atrakšana (šurfēšana)	kompl.	6
14	Palīgmateriāli citu komunikāciju aizsardzībai.	kompl.	1
15	Žoga un balstu demontāža	t.m	8
16	Žoga un balstu montāža	t.m	8
<b>Siltumapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn100 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	210
2	Rūpn. izolētās tērauda caurules līkums 90° 2xDn100 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, 2xDn100 (2. sērija), HDPE klājums	gab.	4
3	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn100 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	30
4	Brīdinājuma lenta	t.m	105
5	Stiprināšanas materiāli un kronšteini	gab.	1
<b>Maģistrālās siltumtīklu pazemes trases renovācija Imanta Ieviņa ielā</b>			
<b>Celtniecības un siltumapgādes sistēmas demontāžas darbi</b>			
1	Esošās betona siltuma sadales kameras un tās pamatu demontāža. Siltuma sadales kameras izmēri 3,2x2,5x2m	kompl.	3,00
2	Esošo siltuma sadales tīklu demontāžas darbi	t.m.	300,00
3	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	kompl.	1,00
4	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	620,00
5	Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma iestrāde	m <sup>3</sup>	84,00
6	Zemes iestrāde	m <sup>3</sup>	536,00
7	Zemes pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	m <sup>3</sup>	84,00
8	Caurdure zem asfaltētas teritorijas	t.m.	20,00
9	Ceļa seguma - bruģētas teritorijas un tās apmaļu atjaunošana	m	74,00
10	Zemes virskārtas - apzaļumotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	1780,00
11	Atvērumu, līdz Dn 300 izveidošana un apdare ar celtniecības materiāliem	kompl.	4,00
12	Blīvējošais hermētiskais materiāls	kompl.	4,00
13	Ruberoids	m <sup>2</sup>	3,00
14	Betons B25	m <sup>3</sup>	1,30
15	Armatūra AIII-Ø20	m	30,00

16	Betonēšanas palīgmateriāli	kompl.	1,00
17	Esošo komunikāciju atrakšana (šurfēšana)	kompl.	6,00
18	Palīgmateriāli citu komunikāciju aizsardzībai.	kompl.	1,00
<b>Siltumapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn80 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	242
2	Rūpn. izolētas tērauda caurules Dn100 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	198
3	Rūpnieciski izolētās tērauda caurules līkums 90° Dn80 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
4	Rūpnieciski izolētās tērauda caurules līkums 90° Dn100 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	10
5	Rūpnieciski izolētās tērauda caurules līkums 90° Dn150 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	8
6	Rūpnieciski izolēts tērauda T-atzars, perp. 90° Dn100 (2. sērija) - Dn80 (2. sērija), HDPE klājums	gab.	2
7	Rūpnieciski izolēts tērauda T-atzars, perp. 90° Dn150 (2. sērija) - Dn80 (2. sērija), HDPE klājums	gab.	2
8	Rūpnieciski izolēti tērauda cauruļu noslēgvārsti Dn80 (2. sērija), l-2.3 m, HDPE klājums	gab.	4
9	Aizsargcaurule PE OD 250	m	8
10	Universāla balstplātne	gab.	4
11	Teleskopiska noslēgtapa	gab.	4
12	Rūpnieciski izolēti tērauda cauruļu nekustīgie balsti Dn100 (2. sērija), l-2.0 m, HDPE klājums	gab.	2
13	Rūpnieciski Izolēta ievadcaurule, Dn80 (2. sērija), l-2.0 m	gab.	4
14	Termonosēdoša uzmava	gab.	36
15	Termonosēdoša uzmava	gab.	38
16	Termonosēdošas manžetes	gab.	148
17	Termiskās izplešanās asimilācijas ieliktnis līkumam Dn80 (2. sērija)	gab.	2
18	Termiskās izplešanās asimilācijas ieliktnis līkumam Dn100 (2. sērija)	gab.	5
19	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurulei, Dn80 (2. sērija), l-2.0 m	gab.	4
20	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn80 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	24
21	Savienojuma uzmavas, papildus ar HDPE, Dn100 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	48
22	Brīdinājuma lenta	t.m	220
23	Metālisks izolācijas noslēgs Dn80 (2. sērija)	gab.	4
24	Stiprināšanas materiāli un kronšteinī	gab.	1
<b>Maģistrālās siltumtīklu pazemes trases renovācija Lazdu ielā</b>			
<b>Celtniecības un siltumapgādes sistēmas demontāžas darbi</b>			
1	Esošās betona siltuma sadales kameras un tās pamatu demontāža. Siltuma sadales kameras izmēri 3,2x2,5x2m	kompl.	2
2	Esošās betona siltuma sadales kameras un tās pamatu demontāža. Siltuma sadales kameras izmēri 8,8x6,4x4,4m	kompl.	1
3	Esošo siltuma sadales tīklu atbalsta konstrukciju demontāžas darbi	kompl.	4
4	Esošo siltuma sadales tīklu demontāžas darbi	t.m.	210
5	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	kompl.	1
6	Grāvja caurteces tīrīšana un grāvja tīrīšana 5m uz abām pusēm no caurteces. Tīrīšanas darbu kopgarums - 35m	kompl.	1
7	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	250
8	Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma iestrāde	m <sup>3</sup>	71
9	Zemes iestrāde	m <sup>3</sup>	250
10	Zemes pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	m <sup>3</sup>	71
11	Ceļa brauktuves daļas - grants seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	80
12	Zemes virskārtas - apzaļumotas teritorijas atjaunošana	m <sup>2</sup>	296
13	Atvērumu, līdz Dn 300 izveidošana un apdare ar celtniecības materiāliem	kompl.	2
14	Blīvējošais hermētiskais materiāls	kompl.	2
15	Esošo komunikāciju atrakšana (šurfēšana)	kompl.	3

16	Ruberoids	m <sup>2</sup>	2
17	Betons B25	m <sup>3</sup>	3,2
18	Armatūra AIII-Ø12	m	66
19	Betonēšanas palīgmateriāli	kompl.	1
20	Montāžas profils MI-90 6M	m	4,5
21	Stiprinājums MIC-C90-D betonam	gab.	3
22	Stiprinājums MIC-CU-MA betonam	gab.	3
23	Stiprinājums MIC-U-MA betonam	gab.	3
24	Enkurskrūve HST-R M16X140/25	gab.	12
25	Enkurskrūve HAS-RTZ M12X95/25	gab.	3
26	Profila noslēgtapa MIA-EC90	gab.	3
27	Apskava MI-PS2/1 200-107	gab.	3
28	Kustīgais balsts MIC-PS90	gab.	3
29	Stiprināšanas materiāli un kronšteiņi	kompl.	1
30	Palīgmateriāli citu komunikāciju aizsardzībai.	kompl.	1
<b>Siltumapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Rūpn. izolētas tērauda dubultcaurules 2xDn65 (2. sērija), HDPE klājums	t.m	180
2	Rūpn. izolētas tērauda dubultcaurules 2xDn65 (3. sērija), cinkotā skārda klājums	t.m	13
3	Rūpn. izolēta liekta 22° tērauda caurule 2xDn65 (2. sērija), l-1.2 m, , HDPE klājums	gab.	1
4	Rūpn. izolēta liekta 18° tērauda caurule 2xDn65 (2. sērija), l-1.2 m, , HDPE klājums	gab.	1
5	Rūpn. izolētās tērauda caurules līkums 43° 2xDn65 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	1
6	Rūpn. izolētās tērauda caurules līkums 45° 2xDn65 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
7	Rūpnieciski izolēts tērauda T-atzars, perp. 17° 2xDn65 (2. sērija), l-1.5/1.2 m, HDPE klājums	gab.	1
8	rūpn. izolētās tērauda caurules līkums 90° 2xDn65 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
9	Rūpn. izolētās tērauda caurules līkums 37° 2xDn65 (2. sērija), l-1.2x1.2 m, HDPE klājums	gab.	2
10	Rūpnieciski izolēts tērauda T-atzars, perp. 90° 2xDn65 (2. sērija) - 2xDn65 (2. sērija), l-1.5/1.2 m, HDPE klājums	gab.	1
11	Gala uzmava	gab.	2
12	Termiskās izplešanās asimilācijas ieliktnis līkumam 2xDn65 (2. sērija)	gab.	2
13	Rūpn. Izolēta ievadcaurule, 2xDn65 (2. sērija)	gab.	2
14	Termonosēdošas manžetes	gab.	74
15	Rūpnieciski izolēti tērauda dubultcauruļu noslēgvārsti 2xDn65 (2. sērija), l-2.3 m	gab.	2
16	Aizsargcaurule PE OD 250	m	4
17	Universāla balstplātne	gab.	4
18	Teleskopiska noslēgtapa	gab.	4
19	T-veida atslēga	gab.	1
20	Rūpnieciski izolēti tērauda dubultcauruļu nekustīgie balsti 2xDn65 (2. sērija)	gab.	2
21	Elastīgais ievads rūpn. Izolētai caurule, 2xDn65 (2. sērija), l-2.0 m	gab.	2
22	Brīdinājuma lenta	t.m	180
23	Kompensācijas spilvens caurulei, 2xDn65(2. sērija),s=50 mm,B=285 mm	gab.	4
24	Savienojuma uznavas, papildus ar HDPE, 2xDn65 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	26
25	Sav. uznavas, papildus ar cinkoto skārdu, 2xDn65 (2. sērija) ar dubultizolāciju un termomanžetēm	gab.	2
26	Metāliskais izolācijas noslēgs 2xDn65 (2. sērija)	gab.	2
27	Stiprināšanas materiāli un kronšteiņi	kompl.	1
<b>Ūdensapgādes sistēmas montāžas darbi un materiāli</b>			
1	Ūdensvada caurule PE 100 Ø63x3.8 PN 10	m	33

2	PE caurules aizsargčaula	m	2
3	Atloku aizbīdnis DN 50	gab.	2
4	Atloku adapters DN 50	gab.	2
5	Pāreja 100/50	gab.	2
6	Blīvējošais hermētiskais materiāls	K-ts	1
7	Zemes izstrāde	m <sup>3</sup>	51
8	Apakšzemes ūdensvada cauruļu demontāža	m	40
9	Apakšzemes ūdensvada cauruļu veidgabalu un balstu demontāža	K-ts	1
10	Demontētās trases daļu pārvietošana ar smago transporta tehniku līdz deponēšanas vietai	K-ts	1
11	Stiprināšanas materiāli un kronšteini	kompl.	1

**Informācija par pretendenta pieredzi  
 „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”  
 Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF**

Informācija par pretendenta pēdējo gadu (2009; 2010; 2011; 2012; 2013) laikā īstenotiem projektiem, kas saistīti ar siltumtrašu izbūvi:

Nr.	Pasūtītājs		Pasūtītāja kontaktpersona		Projekta nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība	Nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis
	Nosaukums	Adrese	Vārds, Uzvārds	Tālrunis		
1	2	3	4	5	6	7

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
 (paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*



### Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts

#### „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF

Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinājošus dokumentus un pieredzes sarakstu:

Piedāvātā pozīcija projektā	Vārds, uzvārds	Juridiskā persona, kuru pārstāv speciālists	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr.	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*

Pielikums Nr. 10

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:  
SIA „Salaspils siltums”  
Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

### **Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums**

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_  
Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_  
Adrese: \_\_\_\_\_  
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklāta konkursa „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu iesniegšanu,

es,  
vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_  
apņemos laikā no \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_  
veikt atbildīgā speciālista - \_\_\_\_\_, pienākumus gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_  
Paraksts \_\_\_\_\_  
Datums \_\_\_\_\_

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ \_\_\_\_\_ nevarētu piedalīties iepirkuma līguma izpildē norādītajā laikā gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Darba devēja nosaukums: \_\_\_\_\_  
Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_  
Adrese: \_\_\_\_\_

Datums  
Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds  
Paraksttiesīgās personas paraksts  
Darba devēja zīmoga nospiedums (ja ir)

Pielikums Nr. 11

**Informācija par tehnisko nodrošinājumu**

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF

Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu:

Nosaukums	Izcelsmes valsts, izgatavošanas gads	Tehniskais stāvoklis (jauns, labā, sliktā tehniskā stāvoklī)	Piederība (īpašumā/jānomā/jāpērk)

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*

## Apakšuzņēmēju saraksts

### „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. SaSil 2014/1 KF

Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja parakstītas vienošanās dokumenti vai tā apliecināta kopija, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.

Apakšuzņēmēja nosaukums	Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona	Apakšuzņēmēja darbu saraksts	% no kopējā darbu apjoma

Pielikumā: vienošanās \_\_\_\_\_

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_. \_\_\_\_\_

Z.v.

*Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogu ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.*

*Projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_**

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**

Salaspilī, 2014. gada \_\_\_\_.

SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, kā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekle I.Bērziņa-Veita, turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un \_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_, kuru pamatojoties uz \_\_\_\_\_ pamata pārstāv \_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts BŪVUZŅĒMĒJS no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta PUSE un abas kopā sauktas PUSES, pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF), rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts LĪGUMS:

**1. Līguma priekšmets**

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē un saskaņā ar SIA „Ēku inženiertīklu projektēšanas birojs” izstrādātiem tehniskiem projektiem:
  - 1.1.1. „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;
  - 1.1.2. „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1 Miera ielā”;
  - 1.1.3. „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;
  - 1.1.4. „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;
  - 1.1.5. „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu ielā”;maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas darbus (tālāk tekstā sauktus „Būvdarbi”), saskaņā ar pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrā „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF).
- 1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālo uzmērījumu) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.
- 1.3. Būvdarbu izpildes vieta- Salaspils pilsēta. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – objekts.
- 1.4. Iepirkums īstenots saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” saskaņā ar 16.05.2013. līgumu Nr. L-PCS-13-0087 (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

## 2. Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

- 2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu.
- 2.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem, un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
- 2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
- 2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
- 2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu konkursam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs un citi, pieteikumā norādītie, speciālisti. Minēto speciālistu nomaina ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad speciālistu nomainai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā.
- 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēju nomaina ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pasūtītājs dot piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.
- 2.8. Būvuzņēmējs, nododot apakšuzņēmējiem veicamos darbus saskaņā ar konkursā iesniegto piedāvājumu, kā ģenerāluzņēmējs uzņemas un saglabā atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju.
- 2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
- 2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbus izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.
- 2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. Būvlaukums iespēju robežās tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmes un veiktas citas normatīvajos dokumentos noteiktas prasības.
- 2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
- 2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
- 2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
- 2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.



- 2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
- 2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Būvuzņēmēja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tie to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem būvsapulču dalībniekiem.
- 2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
- 2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
- 2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
- 2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

### **3. Atļaujas un saskaņojumi**

- 3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Būvuzņēmējs nodrošina arī citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

### **4. Līgumcena un norēķinu kārtība**

- 4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu \_\_\_\_\_ *euro*, bez PVN (turpmāk līguma tekstā – "Līguma summa"), saskaņā ar Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu iepirkuma procedūrā (Līguma pielikums Nr. 4). Līguma summa ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un rekonstrukcijas darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos.

- 4.2. Kopējās līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
- 4.2.1. Avansa maksājums – 20 % apmērā no līguma cenas 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un bankas garantijas saņemšanas;
  - 4.2.2. Kopējie maksājumi – 60 % apmērā no līguma cenas saskaņā ar veikto darbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša akta parakstīšanas (izpilde mīnus avansa maksājums 20% un mīnus beigu ieturējums – 20%);
  - 4.2.3. Maksājums (beigu ieturējums) – 20 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un, kad iesniegta garantijas laika apdrošināšanas vai bankas garantijas 4 % (četri procenti) apmērā no līguma summas.
- 4.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
- 4.4. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzētie darbu izpilde uzsākta tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
- 4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.
- 4.6. Ja Būvuzņēmējs pārsniedzis savā piedāvājumā un šajā līgumā (5.10.p.) norādīto siltumpadeves atslēgšanas laiku, tad Pasūtītājam ir tiesības šī līguma 4.2.2. punktā noteikto maksājumu veikt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un, kad iesniegta garantijas laika apdrošināšanas vai bankas garantijas 4% (četri procenti) apmērā no līguma summas.

## 5. Līguma izpildes termiņi

- 5.1. Būvuzņēmējs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā 3 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
- 5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma Pielikums Nr. 2), noteiktajos termiņos.
- 5.3. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus, tai skaitā teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pabeidz 30 dienu laikā no siltumtrases gatavības siltumapgādes padevei, ko fiksē ar Būvuzņēmēja aktu par darbu pabeigšanu.
- 5.4. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto procesu saistību izpildi (tai skaitā dokumentu sagatavošanu būves nodošanai ekspluatācijā) Būvuzņēmējs pabeidz 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc 5.3.punktā minētā akta parakstīšanas.
- 5.5. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi un Objekta nodošanu 5.2.punktā minētajā termiņā.
- 5.6. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
  - 5.6.1. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;
  - 5.6.2. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

- 5.6.3. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.
- 5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 5.8. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
- 5.9. Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.
- 5.10. Papildus šajā Līgumā noteiktajiem termiņiem, Pretendents apņemas ievērot paredzēto siltumpadeves pārtraukuma laiku būvdarbu veikšanai, kas nevar būt garāks par \_\_\_\_\_ kalendārām dienām.

## 6. Apdrošināšana

- 6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu par Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Noteiktās garantijas un apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

## 7. Līguma izpildes nodrošinājums

- 7.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
- 7.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu vai neiesniegtās Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas izmaksas.
- 7.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai un Būvdarbu Garantijas laika apdrošināšanas iesniegšanai.

## 8. Būvdarbu nodošana pieņemšana

- 8.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.
- 8.2. 5 darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus.
- 8.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms būvdarbu nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, ja tādas ir nepieciešamas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsaturo ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.
- 8.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms

Pasūtītājs pārbauda veiktos būvdarbus, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti citā laikā.

- 8.5. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.
- 8.6. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
  - 8.6.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
  - 8.6.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
  - 8.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
  - 8.6.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
- 8.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.
- 8.8. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
- 8.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 8.10. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši Tehniskajiem projektiem, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 8.11. Pēc 8.10.punktā minētā akta parakstīšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā ierosina Komisijas sasaukšanu būvdarbu nodošanai ekspluatācijā.
- 8.12. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.
- 8.13. Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

## **9. Pušu atbildība**

- 9.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 9.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
- 9.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tai skaitā 5.10.punktā noteikto termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes.
- 9.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
- 9.5. Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par objektā esošo materiālu un iekārtu saglabāšanu, apsardzi, kā arī šo materiālo vērtību apdrošināšanu.

## 10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kurus izmainīt nav pasūtītāja spēkos.
- 10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

## 11. Garantijas saistības

- 11.1. Būvuzņēmējs garantē izmantoto materiālu, būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot nekvalitatīvus darbus. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir \_\_\_ mēneši no ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 11.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem.
- 11.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs divu darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
- 11.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
- 11.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, papildus par katru nokavējuma dienu piemērojot līgumsodu 0,2 % apmērā no līguma summas.
- 11.6. Ja punktā 11.5. minētajos gadījumos tiek piemērots līgumsods, tas jānomaksā 5 (piecu ) darba dienu laikā. Ja tas netiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā, tad to maksā Būvniecības garantijas sniedzējs.



- 11.7. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies, tad visus maksājumus 11.nodaļā minētajos gadījumos veic Būvniecības darbu Garantijas sniedzējs.

## 12. Līguma laušana

- 12.1. Līgums var tikt laužts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, to, vienpusēji laužot jebkurā brīdī, ja:
- 12.2.1. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;
  - 12.2.2. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, kas norādīti darbu izpildes kalendārajā grafikā, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;
  - 12.2.3. Uzņēmējs neievēro būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus, vai arī nepilda jebkuru no Līguma noteikumiem vai nosacījumiem, noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
  - 12.2.4. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.
- 12.4. Izbeidzot Līgumu 12.1. - 12.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
- 12.5. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
- 12.6. Puses savstarpēji norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

## 13. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

- 13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 13.2. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.
- 13.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.
- 13.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
- 13.5. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
- 13.6. Puses visus paziņojumus nosūta ierakstītā pasta sūtījumā vai piegādā tieši pret parakstu. Paziņojumi pa pastu nosūtāmi uz Pušu juridisko adresi. Puses uzskatīs, ka attiecīgais paziņojums ir nodots Pusei septītajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar



posta sūtījumu, vai datumā, kāds norādīts apstiprinājumā par attiecīgā paziņojuma izsniegšanu – ja piegādāts tieši pret parakstu.

#### 14. Kontaktpersonas

14.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_.

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: \_\_\_\_\_; tālrunis:  
\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, amats).

#### 15. Pielikumi

15.1. Pielikums Nr. 1 - Tehniskie projekti (fiziski netiek pievienoti līgumam)

15.2. Pielikums Nr. 2 - „Darbu veikšanas grafiks”;

15.3. Pielikums Nr. 3 - „Līguma izpildes nodrošinājums”;

15.4. Pielikums Nr. 4 - Pretendenta piedāvājums atklātam konkursam (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam).

#### 16. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja rekvizīti, amatpersonu paraksti

PASŪTĪTĀJS

SIA „Salaspils siltums”

Reģ.Nr. LV40003310183

juridiskā adrese:

Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169;

Konta Nr. LV83TREL9823710001000

Valsts kase

tālr./fakss: +(371) 67944930

e-pasts: salaspils.siltums@inbox.lv.

BŪVUZŅĒMĒJS

---

Z.V.

---

Z.V.

## Būvdarbu garantijas laika garantijas forma

Adresāts: SIA „Salaspils siltums”,  
Vien.Reģ.Nr. LV40003310183,  
juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169.

### „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

TĀ KĀ \_\_\_\_\_ (*uzņēmēja nosaukums*) (turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”) ir veicis būvdarbus, saskaņā ar Līgumu Nr. \_\_\_\_\_ datētu ar 2013.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ SIA „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā saukts “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) atbilstoši atklātā konkursā „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF) iesniegtajam piedāvājumam,

MĒS, \_\_\_\_\_ (*bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese*) apstiprinām, ka mēs garantējam Jums par Uzņēmēja veikto darbu kvalitatīvu izpildi.

Mēs apņemamies, ka saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līgumā minētās garantijas saistības un ka ir iestājušies līguma 6.punktā apakšpunktos norādītie apstākļi vai citi līgumā noteikti gadījumi, kas attiecināmi uz būvdarbu garantijām, bez iebildumiem un papildus paskaidrojumu pieprasīšanas, izmaksāt summu, kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iztērējis līguma 6.punkta apakšpunktos noteikto apstākļu vai citu līgumā noteikto gadījumu novēršanai .

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīto kontu, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pirmā pieprasījuma saņemšanas.

MĒS neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju cik vien ātri tas būs iespējams.

MĒS apliecinām, ka šīs garantijas ir spēkā arī, ja Būvuzņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai ir likvidēts.

Garantijas ir spēkā \_\_\_\_\_ no būvdarbu pabeigšana, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu un tās 4% apmērā, kas ir \_\_\_\_\_ *euro* (summa vārdiem) no izpildīto būvdarbu summas, tiek uzturētas visu garantijas laiku.

Ņemot vērā likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 25.pantā noteikto ierobežojumu, apņemamies nodrošināt, ka garantijas termiņš tiek pagarināts, lai nodrošinātu pilnu Būvuzņēmēja sniegto saistību apjomu.

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).*

Pielikums Nr. 15

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:  
SIA „Salaspils siltums”  
Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

**„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF

**Apdrošinātāja apliecinājums**

Ar šo apliecinām, ka \_\_\_\_\_ (apdrošinātāja nosaukums) ir informēta par \_\_\_\_\_ (piegādātāja nosaukums) piedalīšanos atklātā konkursā „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, kā arī esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasības būvniecības risku apdrošināšanai.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta \_\_\_\_\_ (piegādātāja nosaukums) un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par to darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem, ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% apmērā no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā \_\_\_\_\_ euro.

Apstiprinājums: \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada \_\_\_\_.

Z.v.

*Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogu ar zīmogu (ja ir).*