

**Par papildu informācijas sniegšanu
atklātā konkursā
“Centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība Saulkalnē, Salaspils pag.,
Salaspils nov.”
Identifikācijas Nr. SalSil 2022/2**

Pasūtītājs saņēmis ieinteresētā piegādātāja jautājumus un Pasūtītājs saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 3.4.punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Vai gāzes vada aizsargjosla neapgrūtinās būvniecību?	Nē, ja tiek ievēroti normatīvie akti. Piegādātājam jāsaņem tehniskie noteikumi saistībā ar gāzes vada šķērsošanu (inženierkomunikācijas).
2.	Vai darbu apjomā ir piebraucamā ceļa un komunikāciju aku pārbūve, un koku ciršana?	Darbu apjomā nav piebraucamā ceļa un komunikāciju aku pārbūve, un koku ciršana. Sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 3.16.p.
3.	Vai darbu apjomā ir hidrantu sistēmas pārbaude?	Darbu apjomā ir hidrantu sistēmas izveidošana (izbūve) nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā nepieciešamās izpētes, aprēķini un pārbaudes. Sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 3.24.5.p.
4.	Kāds ir kurināmā uzglabāšanas un uzpildes risinājumu?	Kurināmā (noliktavas) tvertnes jāplāno ar apjomu 5 dienām pie nominālās slodzes kurinot ar granulām, kurināmā uzpilde (noliktavas) tvertnēs jānodrošina ar aprobētu tehnisku sistēmu (iekārtu), bez Pasūtītāja, piegādātāja vai cita personāla rokdarba, katrā kurināmā uzglabāšanas tvertnē jāparedz rezerves lūka (atvere) kurināmā (granulu) iepildīšanai ar teleskopisko iekrāvēju un big bag maisiem gadījumos, ja primārā padeves sistēma nefunkcionē. Sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 4.1.p.
5.	Vai darbu apjomā ir obligāti nepieciešama kanalizācijas pieslēgums un kādam apjomam plānots?	Pasūtītāja ieskatā kanalizācijas pieslēgums nav obligāts un pasūtītājs neplāno iecerētajā objektā izmantot sadzīves kanalizāciju. Sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 3.21.p.
6.	Vai darbu apjomā ir elektroenerģijas pieslēgums un kādas ir pieslēguma izveidošanas iespējas?	Darbu apjomā ir elektroenerģijas pieslēgums. Sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 3.17.p.
7.	vai darbu apjomā paredzēts kondensators?	Nē.
8.	Lūdzam precīzi uzskaitīt esošās darbojošās/nedarbojošās komunikācijas objektā, kuras varētu būt nepieciešams demontēt.	Pasūtītājam nav zināms par komunikācijām objektā, kuras būtu nepieciešams demontēt.
9.	Lūdzam norādīt, vai paredzamajā būvniecības vietā ir deponēti, aprakti vai noglabāti atkritumi (sadzīves, bīstamie, celtniecības un/ vai degviela (mazuts, dīzeldegviela).	Pasūtītājam nav ziņu, ka paredzamajā būvniecības vietā ir deponēti, aprakti vai noglabāti atkritumi (sadzīves, bīstamie, celtniecības un/ vai degviela (mazuts, dīzeldegviela).
10.	Lūdzu precizēt, kāda būs norēķinu kārtība ar Izpildītāju, ja gadījumā pēc Būvniecības ieceres apspriešanas netiks pieņemts lēmums par ierosinātā objekta	Šādā gadījumā pasūtītājs ar uzņēmēju norēķināsies par faktiski izpildītajiem darbiem. Sk. Līguma 15.2., 15.3. apakšpunktus.

	būvniecības ieceri.	
11.	Lūdzu precizēt, kādā kārtībā tiks atzīti papildus darbi, piemēram, būvniecības ieceres apspriešanas laikā iedzīvotāju lemj par papildus izmaiņām būvprojektā.	Šādā gadījumā tiks piemērotas Līguma 4.12. apakšpunkta normas.
12.	Lūdzu precizēt, ko Pasūtītājs ir paredzējis ar Tehnisko apkalpošanu. Tehniskās specifikācijas 8. daļā nav minēta prasība par apkopju darbu veikšanu, piemēram, katlu tīrīšana, iekārtu un mezglu eļļošanu utt. Kas nodrošina nepieciešamos materiālus? Vai šos darbus veic Pretendents, vai Pretendenta pārstāvja klātbūtnē Pasūtītāja personāls vai tikai Pasūtītāja personāls?	Pasūtītājs ar tehnisko apkalpošanu paredz jaunā siltumavota apkopi veidā un kārtībā, kas nodrošina tā nepārtrauktu un efektīvu darbību, tajā skaitā nodrošinot garantijas nosacījumu (noteikumu) ievērošanu. Uzņēmējam darbu apjomā (sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 8.3.1p.) jāparedz iesniegt pasūtītājam paredzamās tehniskās apkalpošanas detalizētu plānu, kura sastāvā jābūt norādītām prasībām (nosacījumiem) arī par — katlu tīrīšana, iekārtu un mezglu eļļošanu utt. Attiecīgos materiālus un rezerves daļas (kas nav garantijas sastāvā) apmaksā pasūtītājs saskaņā ar paredzamo pakalpojumu līgumu (sk. tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma 8.3.2.p.). Attiecīgi nepieciešamos materiālus un darbu veikšanu nodrošinās pakalpojumu sniedzējs un/vai pasūtītāja personāls, ievērojot augstāk minētos noteikumus un paredzamā pakalpojumu līguma noteikumus.
13.	Sakarā ar to, ka pastāv gan jaunie jautājumi, gan neatbildētie jautājumi no sanāksmes protokola (pielikumā), lūdzam izmainīt (pagarināt) piedāvājumu iesniegšanas termiņu un informēt par jauno termiņu.	Pasūtītājs ir veicis grozījumus iepirkuma dokumentācijā un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Salaspilī, 2022.gada 19.oktobrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs J.Šulga

Iepirkuma komisijas sekretārs E.Moris


