

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Vispārīgā daļa

Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) izstrādāts, ņemot vērā projektēšanas uzdevumu, kuru 02.06.2022. izdeva SIA "Salaspils siltums".

Būvprojektā izmantoti normatīvie dokumenti, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienībā darbojošās normas un standartus:

MK noteikumi :

- Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi",
- Nr.529 "Ēku būvnoteikumi",
- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu,
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums",
- LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana",
- Aizsargjoslu līkums.

Trase, siltumtīklu noguldījums

Siltumnesēja parametri -90-60°C

Siltuma avots: katlu māja

Būvprojektā paredzēta siltumtīklu izbūve no bezkanāla siltumtīkliem Lauku ielā līdz dzīvojamām mājām Kalnrozes ielā 14, 16, pa ceļam pieslēdzot dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 11, Silmaļu ielā 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspilī.

Projektējamā siltumtrase no Lauku ielas līdz Silmaļu ielai projektēta pēc 2022. gadā Salaspils novada domes pasūtījuma SIA "MARTEN PROJEKTI" izstrādātā būvprojekta "Nometņu ielas Salaspilī posma no apļveida krustojuma ar Lauku ielu līdz krustojumam ar Skolas ielu un Baznīcas ielu pārbūve" gājēju ietvi.

Pienemtie caurulvadu diametri ir saskaņoti ar SIA "Salaspils Siltums".

Kopējais pārbūvētās siltumtrases garums sastāda: ø219/355 ~802.0m; ø168/280 ~115.0m; ø139/250 ~81.0m; ø2x114/355 ~222.0m; ø2x76/250 ~25.0m; ø2x48/180 ~64.0m; ø89/180 ~23.0m; ø76/160 ~52.0m; ø60/140 ~83.0m.


Zem zemes tiek būvēta bezkanāla siltumtīklu sistēma no iepriekš rūpnieciski izolētām caurulēm (2.sērija; siltumvadītspēja pie 50°C- 0,027W/m°K).

Ir saņemti būvprojekta izstrādei nepieciešamie dzīvojamo māju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14, 16, Baznīcas iela 11, Silmaļu iela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dzīvokļu īpašnieku aptauju protokoli ar pozitīvu rezultātu.

GALVENĀ KOMPLEKTA SAT RASĒJUMA SARAKSTS

Marka-Lapa	Nosaukums	Piezīmes
SAT-1	Vispārīgie rādītāji	
SAT-2	Ģenerālpārskats ar savietotiem inženiertīkliem	
SAT-3	Ģenerālpārskats ar savietotiem inženiertīkliem	
SAT-4	Ģenerālpārskats ar savietotiem inženiertīkliem	

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				<u>Būvobjekta nosaukums</u> Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Malienas, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Vispārīgie rādītāji			
MBP vadītājs	A.Čiņajevs		19.10.2022				
MBP daļ. vad.	A.Čiņajevs		19.10.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Dinula		19.10.2022	Būvn. ierosinātājs SIA "Salaspils siltums"		-	MBP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-1	