





Atzarojums N3; Mezglis M9;M9-1




GRIEZUMS 1-1.M-9



GRIEZUMS 2-2 (M9-1)



Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums Montāžas vienības	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
1	Atzarojums N3	Rūpn. izolētais T-atz. Ø168/280-Ø76/160mm perpendikulārs, L=1.2x1.0m	2		gab.
2		Rūpn. izolētais vārsts Ø76/160mm, L=1.5m;h=1.7m	2		gab.
3		Grods KC-7-3	1		gab.
4		Čuguna lūka (tips-vieglā)	1		gab.
5		Grodu vāks KCP-10 (h=150)	1		gab.
6		Pamatu bloks FBS-12-3-6 T	2		gab.
7		Izolētais līkums 39° Ø76/160mm, L=0.5x1.0m	1		gab.
8		Izolētais līkums 39° Ø76/160mm, L=1.0x1.0m	1		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.14		m³
		Šķēmbu pamatslānis fr.0/45	0.28		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	8.2		m²



**KOMUNĀLPROJEKTS**  
**BŪVKOMERSANTA**  
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BP daļ. vad.	A.Čiņajevs		15.11.2022
Projekt.	M.Lasinska		15.11.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums			
Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Lapas saturs			
Atzarojums N3. Mezgli 9, 9-1			
Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Būvnr. ierosinātais		1:50	BP
SIA "Salaspils siltums"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-18	