



Technical drawing showing a cross-section of a reinforced concrete structure. The drawing includes dimensions and labels for components:

- Dimensions: 11.77, 10.77, 76, 300, 150, 800, 600, 100, 200.
- Labels: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Material specifications: $\text{Ø}2 \times 48/180$, betons kl.C-16/20, noblietētas šķembas.

Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums <u>Montāžas vienības</u>	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
1	Atzarojums N11	Rūpn. izolētais dubultcauruļu T-atz. Ø2x114/355-Ø2x48/180mm, L=1.2x0.8m	1		gab.
2		Rūpn. izolētais dubultcauruļu vārsts Ø2x48/180, L=2.0m;h=0.8m	1		gab.
3		Grods KC-7-3	1		gab.
4		Čuguna lūka (tips-videjā)	1		gab.
5		Grodu vāks KCP-10 (h=150)	1		gab.
6		Pamatu bloks FBS-12-3-6 T	2		gab.
7	PL-30	Izolētais dubultcauruļu līkums 57° Ø2x48/180mm, L=1.0x1.4m	1		gab.
8	PL-31	Izolētais dubultcauruļu līkums 59° Ø2x48/180mm, L=1.0x1.3m	1		gab.
		<u>Materiāli</u>			
		Betons kl.C-16/20	0.14		m³
		Šķēmbu pamatslānis fr.0/45	0.28		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	8.2		m²

 <div>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R</div>				Būvobjekta nosaukums Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Atzarojums N11. Mezglis 17			
BP daļ. vad.	A.Čiņajevs		15.11.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Projekt.	M.Lasinska		15.11.2022	Būvn. ierosinātājs SIA "Salaspils siltums"		1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-26	