



Kabeļa brūnais vads pieslēgts atkailinātam vara vadam, zilais vads pieslēgts alvotam vara vadam, dzeltenzālais vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules. Padeves un atgaitas cauruļu kontrolsistēmas shēmas ir vienāds un elektriski nesaistītas. Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule (turpgaitas). Kabeliem, kuri ir pievienoti terminālam, ir jābūt ar minimālo garumu.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA <small>REĢISTR. Nr. 2087 - R</small>				Būvobjekta nosaukums...			
Amats				Lapas saturs			
Uzvārds				Kontrolsistēmas savienojuma shēma			
Paraksts				Pasūtījuma Nr.			
Datums				22-26-043			
BP daļ. vad.				Mērogs			
Projekts				1:50			
Arh. reg. Nr.				BP			
Uzvārds				Lapas Nr.			
Paraksts				SAT-31			
Datums							