


Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums <u>Montāžas vienības</u>	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
1		Atzarojums N1 Ø406/560 - Ø48.3x2.6 iegriešana zem spiediena	2		
2		Vārsts DN40 ("HOT TAPPING")	2		gab.
3		Tērauda līkums Ø48.3x2.6 (izolēt uz vietas)	4		gab.
4		Dubultcauruļu transformācija , F-veida L=1.6mx1,0m Ø48/125-Ø2x48/180	1		gab.
5		Rūpn.izolētais dubultcauruļu T-vārsts Ø2x48/180 ar servisa krānu Ø42/110 no nerūsējošā tērauda (ūdens izlaidei),ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi (h=1300mm,L=1800mm)	1		gab.
6		Čuguna lūka ar RS logotipu (tips-smagā-peldošā)	1		gab.
7		Pamatu bloks FBS-12-3-6 T	4		gab.
8		Grods KC-7-3	1		gab.
9		Grodu vāks KCP-10 (h=150)	1		gab.
		<u>Materiāli</u>			
		Betons kl.C-16/20	0.14		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.28		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	11.0		m²

Grodus, pamatu blokus, plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

<div>KOMUNĀLPROJEKTS</div> <div>BŪVKOMERSANTA</div> <div>RĒGISTR. Nr. 2687 - R</div>				Būvobjekta nosaukums  Siltumtrases pievada izbūve ēkai Līvzemes ielā 2, Salaspilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Atzarojums N1. Mezgls M1			
PR daļ. vad.	A.Činajevs		26.03.2024	Pasūtījuma Nr.	23-26-069	Mērogs	Stadija
Projekt.	A.Dinula		26.03.2024	Ieceres ierosinātājs		1:50	PR
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	SIA "SALASPILS SILTUMS"		Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-4	