

Līvzemes ielā 2

Termināls
3 dzīslu savien. kabelis NYM 3x1.5
(garums pēc iespējas minimālais L≈2.0m)

S1,S2 Ø2x48/180

Rūpn.izolētais vārsts S1,S2 Ø2x48/180
ar servisa krānu. Mezgls M2

Rūpn.izolēta dubultcauruļu
transformācija
Ø48/125 -Ø2x48/180

PL6-90°

PL5-10°

PL4-14°

PL3-14°


PL2-90°

PL1-90°

1.9

vadu cilpa

CAURUĻVADS




Brūns /atkailināts

Dzeltenzaļš/ kopējais

Zils /alvots

CAURUĻVADS



brūns

zils

dzeltanzaļais

Kabeļa brūnais vads pieslēgts atkailinātam vara vadam, zils vads pieslēgts alvotam vara vadam,
dzeltanzaļais vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules.
Kabeļiem, kuri ir pievienoti terminālam, ir jābūt ar minimālo garumu.


Darba vadi

- atkailināts vads

- kopējais vads

- alvots vads

- vadu cilpa



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Siltumtrases pievada izbūve ēkai Līvzemes ielā 2, Salaspilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
PR daļ. vad.	A.Čiņajevs		05.03.2024
Projekt.	A.Dinula		05.03.2024
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs			
Kontrolsistēmas savienojuma shēma			
Pasūtījuma Nr.	23-26-069	Mērogs	Stadija
Ieceres ierosinātājs		-	PR
SIA "SALASPILS SILTUMS"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-5	