N. p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvien.	skaits	Piezīmes
		Montāžas darbi			
1.		Rūpnieciski izolēt. tērauda caurul. ar Ø48/125mm ar signal.vadiem montāža tranšejā	m	4.0	
2.		Rūpnieciski izolēt. tērauda dubultcaurul. ar Ø2x48/180mm ar signalizācijas vadiem montāža tranšejā	m	72.0	
3.		Tērauda caurules Ø21.3x2.0mm montāža atgaisošanai	m.	0.5	
4.		Tērauda caurules Ø48.3x2.6mm montāža	m.	4.0	
5.		Atzaru Ø48.3x2,6mm iegriešana zem spiediena	gab.	2	mezgls M1
6.		Rūpn. izolēta dubultcauruļu transformācijas Ø48/125mm- Ø2x48/180mm montāža	gab.	1	
7.		Rūpn. izolēto dubultcauruļu vārstu Ø2x48/180mm ar servisa krāniem 2Ø42/110 no nerūsējošā tērauda			
		(ūdens izlaidei),ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi (h=1300mm,L=1800mm) montažā	gab.	1	Mezgls M1.
8.		Tērauda ventiļu DN15mm montāža atgaisošanai	gab.	2	
9.		Tērauda ventiļu DN40mm montāža	gab.	2	
10.		Tērauda līkuma DN40 montāža	gab	4	
11.		Ø2x48/180 rūpn. iz.dubultcaurules līkuma montāža	gab.	5	
12.		Ø2x48/180 rūpn. iz.dubultcaurules vertik.līkuma montāža	gab.	4	
13.		Stiprības plāksnes montāža	kompl.	11	saskaņojot ar rūpnīcu-izgatavotāju
14.		Kompensācijas spilveņu caurulei Ø2x48/180mm montāža	gab.	16	
15.		Signalizācijas kabeļu montāža	m.	2.0	
16.		Signalizācijas terminālu montāža	gab.	1	
17.		Kabeļu aizsargčaulu montāža	gab.	5	
18.		Piemetināta tērauda plāksnes (pastiprin. uzliktnis) δ=6 mm montāža	gab	2	
19.		Cauruļvadu izolācija ar akmens vates čaulām PV-E 21-40	m	0.5	
20.		Tas pats PV-E 48-50	m	2.0	
21.		Tas pats PV-E 48-60	m	2.0	
22.		PVC līkumu montāža	gab	4	
23.		Cauruļvadu ārējas virsmas noklāšana ar pretkorozijas slaņu	m2	0.7	
24.		Siltumizolācijas virsmas noklāšana ar PVC 8206	m2	3.0	

N. p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvien.	skaits	Piezīmes
		Celtniecības darbu apjomi			
1.		Aku montāžā	kompl.	1	
2.		Tranšejas sienu stiprināšana ar koka sienu	m	152.0	
3.		Šķembu pamatslāņa ierīkošana	m3	0.28	
4.		Noklājums ar hidroizolācijas mastiku (2reizes)	m2	11.0	
5.		Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma	m3	35.0	
6.		Būgružu utilizācija	m3	0.5	
7.		Caurumu Ø230mm urbšana sienā	gab	1	
8.		Betona pamatslāņa ierīkošana	m3	0.14	
9.		Krustojums ar kabeli un sak.kanalizāciju	gab.	7	
10.					
		Zemes darbi			
1.		Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu	m3	66.0	
2.		Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu	m3	22.0.	
3.		Slapjās grunts izstrāde ar aizvešanu (att.~15km) un gruntsūdens līmeņa pazemināšanu	m3	39.0	
4.		Pamatnes ierīkošana zem caur. no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma	m3	10.0	
5.		Tranšēju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu	m3	25.0	
6.		piejaukuma ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0.2 m un plānēšanu ar roku darbu			
7.		Tranšeju aizbēršana ar grunti ar atvešanu (att.~15km) (tai skaitā kameru, kanālus)	m3	90.0	
		Segumu atjaunošanas apjomus sk lapā SAT-2/1			

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2667 - R

Būvobjekta nosaukums

Siltumtrases pievada izbūve ēkai Līvzemes ielā 2, Salaspilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
PR daļ. vad.	A.Čiņajevs		05.03.2024
Projekt.	A.Dinula		05.03.2024
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs

Darbu apjomi

Pasūtījuma Nr.	23-26-069	Mērogs	Stadija
Ieceres ierosinātājs		-	PR
SIA "SALASPILS SILTUMS"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-7	