N. p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvien.	skaits	Piezīmes
1.		Rūpnieciski izolēt. tērauda caurules Ø48/125mm ar signal.vadiem	m	4.0	
2.		Rūpnieciski izolēt. tērauda dubultcaurules Ø2x48/180mm ar signalizācijas vadiem	m	72.0	
3.		Tērauda elektrometinātās caurules Ø21.3x2.0mm	m	0.5	atgaisošanai
4.		Tērauda elektrometinātās caurules Ø48.3x2.6mm	m	4.0	
		Vārsts Ø40mm; "HOT TAPPING" (iegriešana zem spiediena)	gab.	2	mezgls "1"
5.		Rūpn. izolēta dubultcauruļu transformācija,F-veida L=1.6mx1.0m, Ø48/125mm- Ø2x48/180mm	gab.	1	
	300max 1300 750 750	Rūpn. izolētais dubultcauruļu vārsts Ø2x48/180mm ar servisa krāniem 2Ø42/110 no nerūsējošā tērauda			
6.		(ūdens izlaidei),ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi (h=1300mm,L=1800mm) Mezgls M1.	gab.	1	
		Ø48.3x2.6 mm tērauda līkums 90° (izolēt uz vietas)	gab.	4	
7.	PL 2;PL6	Ø2x48/180mm dubultcaurules līkums izolēts 90°	gab	2	
8.	PL 3;PL4	Ø2x48/180mm dubultcaurules līkums izolēts 14°	gab	2	
9.	PL 5	Ø2x48/180mm dubultcaurules līkums izolēts 10°	gab	1	
10.		Rūpn.izol. vert. līkums 90°dubultcaurules Ø2x48/180, ar izm. 1.0x1.0m(h)	gab	1	
11.		Rūpn.izol. vert. līkums 90°dubultcaurules Ø2x48/180, ar izm. 0.5x1.0m(h)	gab	1	
12.		Rūpn.izol. vert. līkums 90°dubultcaurules Ø2x48/180, ar izm. 1.5x1.0m(h)	gab	1	
13.		Rūpn.izol. vert. līkums 9°dubultcaurules Ø2x48/180	gab	1	
14.		Elastīgais ievads Ø2x48/180mm dubultcaurulei	gab	2	
15.		Gala uzmava Ø2x48/180mm dubultcaurulei	gab	1	
16.		Piemetināmā stiprības plāksne dubultcaurulei Ø2x48/180mm	kompl.	11	saskaņojot ar rūpnīcu-izgatavotāju
17.		Kompensācijas spilveni caurulei Ø2x48/180mm L=1.0m	gab	16	
18.		Ø48/125 mm termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm	gab.	4	
19.		Ø2x48/180 mm termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžētēm	gab.	24	
20.		Signalizācijas terminmāls	gab	1	
21.		3 dzīslu savien. kabelis NYM 3x1.5	m	2.0	
22.		Brīdinājuma lenta	m	74.0	
23.		Ventilis tērauda lodveida iemetinātais (atgaisošanai) Pn 40bar Ø15mm	gab.	2	
24.		Ventilis tērauda lodveida iemetinātais Pn 40bar Ø40mm	gab.	2	
25.		Divdaļīga polietilēna caurule PS Ø110mm (750N)	m.	20.0	
26.		Akmens vates čaules PV-E 40mm biezumā Ø21mm	m	0.5	
27.		Akmens vates čaules PV-E 50mm biezumā Ø48mm	m	2.0	
28.		Akmens vates čaules PV-E 60mm biezumā Ø48mm	m	2.0	
29.		PVC līkumi Ø114mm 50mm biezumā ar izm.154mm	gab.	2	
30.		PVC līkumi Ø114mm 60mm biezumā ar izm.167mm	gab.	2	
31.		Izolācijas parklājums PVC	m2	3.0	

N. p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvien.	skaits	Piezīmes
32.		Gruntējums GF-021	kg	0.7	VS 25129-82
33.		Laka BT-177	kg	0.05	VS 5631-79
34.		Alumīnija pulveris	kg	0.063	VS 5494-71E
35.		Piemetināta tērauda plāksne (pastiprin. uzliktnis) δ=6 mm	gab	2	
36.					
		Celtniecības materiālu specifikācija			
1.		Čuguna lūka ar RS logotipu (tips - smagā, peldošā)	gab	1	
2.		Grods KC-7-3	gab	1	
3		Grodu vāks KCP-10(h=150mm)	gab	1	
4.		Pamatu bloks FBS-12-3-6 T	gab	4	
5.		Betons C 16/20	m3	0.14	
6.		Šķembas fr. 0/45	m3	0.28	
7.		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	m2/kg	11.0/1.1	
8.		Koka dēļi	m2	144.0	(tranš. stiprīn.)
9.		Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma	m3	35.0	
10.		Melnzeme	m3	5.3	
11.		Zālāja sēklas	kg	1.7	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
PR daļ. vad.	A.Čiņajevs		20.03.2024
Projekt.	A.Dinula		20.03.2024
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums

Siltumtrases pievada izbūve ēkai Līvzemes ielā 2, Salaspilī

Lapas saturs

Materiālu specifikācija

Pasūtījuma Nr.	23-26-069	Mērogs	Stadija
Ieceres ierosinātājs		-	PR
SIA "SALASPILS SILTUMS"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-6	